

Hedensted Vandværk
Årupvej 16
8722 Hedensted
Att.: Jens Ole Knudsen
Rapportnr.: AR-23-CG-23046824-01
Batchnr.: EUDKVE-23046824
Kundenr.: CA0003531
Modt. dato: 07.06.2023

Analyserapport

Prøvested: Hedensted Vandværk - Løsningvej 26, taphane - 72348 - / 4613000793
Udtagningsadresse: Løsningvej 26, 8722 Hedensted
Prøvetype: Drikkevand - Gruppe A parametre
Prøveudtagning: 07.06.2023 kl. 11:06
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S WH7E
Analyseperiode: 07.06.2023 - 20.06.2023

Prøvemærke: Håndvask v. kaffemaskine

Lab prøvenr:	835-2022-81218562	Enhed	Kravværdier **		DL.	Metode	n) Urel (%)	
			Min.	Max.				
Turbiditet	0.07	FNU		1	0.05	DS/EN ISO 7027-1: 2016.	A	15
Mikrobiologi								
Coliforme bakterier 37°C	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	ISO 9308-2:2012	A	0.25 ^{o)}
Escherichia coli	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	ISO 9308-2:2012	A	0.25 ^{o)}
Intestinale Enterokokker	< 1	CFU/100 ml		i.m.	1	ISO 7899-2:2000	A	0.11 ^{o)}
Kimtal ved 22°C	160	CFU/ml		200	1	ISO 6222:1999	A	0.15 ^{o)}
Metaller								
Jern (Fe)	0.016	mg/l		0.2	0.01	DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS	A	20
Oplysninger fra prøvetager								
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS ISO 5667-5:2006, MST - Drikkevand. Manual for prøvetagning (v5,2021)		
pH	7.6	pH		7	8.5	DS/EN ISO 10523:2012		
Prøvetagning uden flush	Udført					DS ISO 5667-5:2006, DS/EN ISO 19458:2006		
Vandtemperatur	18.1	°C				DS/EN ISO 19458:2006		
Ledningsevne ved 20°C	410	µS/cm		2500	15	DS/EN 27888:2003 (ved 20°C)		
Prøvens lugt	Ingen					* Organoleptisk		
Prøvens smag	Normal					* Organoleptisk		

Underleverandør:

A: Eurofins Miljø A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

Batchkommentar:

Grundet laboratorieuheld er det ikke muligt at afrapportere resultatet for farvetal. Der udtages hurtigst muligt en ny prøve til denne parameter uden beregning.

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bek.nr. 504 af 14. maj 2023 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Kopi til:

Hedensted Kommune, Kopimodtager drikkevand, Niels Espes Vej 8, 8722 Hedensted

Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

n): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

^{o)}: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

**): Miljøministeriets bek.nr. 504 af 14. maj 2023 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

Hedensted Vandværk
 Årupvej 16
 8722 Hedensted
 Att.: Jens Ole Knudsen

Rapportnr.: AR-23-CG-23046824-01
 Batchnr.: EUDKVE-23046824
 Kundenr.: CA0003531
 Modt. dato: 07.06.2023

Analyserapport

Prøvested: Hedensted Vandværk - Løsningvej 26, taphane - 72348 - / 4613000793
Udtagningsadresse: Løsningvej 26, 8722 Hedensted
Prøvetype: Drikkevand - Gruppe A parametre
Prøveudtagning: 07.06.2023 kl. 11:06
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S WH7E
Analyseperiode: 07.06.2023 - 20.06.2023

Prøvemærke: Håndvask v. kaffemaskine

Lab prøvenr:	835-2022- 81218562	Enhed	Kravværdier **		DL	Metode	n) Urel (%)
			Min.	Max.			

20.06.2023

Kundecenter
 Tlf: 70224256
 Rentvand@eurofins.dk

Lotte Marianne Faber
 Lotte Marianne Faber
 Kunderådgiver Kunderådgiv

Tegnforklaring:

<: mindre end
 >: større end

#: ingen parametre er påvist
 DL: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen
 i.p.: ikke påvist
 i.m.: ikke målelig
 n): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

**): Miljøministeriets bek.nr. 504 af 14. maj 2023 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.