

Agerskov Vandværk I/S
Branderupvej 3
6534 Agerskov
Att.: Flemming Popp
Rapportnr.: AR-23-CG-23053687-01
Batchnr.: EUDKVE-23053687
Kundenr.: CA0005348
Modt. dato: 26.06.2023

Analyserapport

Prøvested: Agerskov Vandværk - Hovedgaden 3, taphane - 116924 - / 4525000795
Udtagningsadresse: Hovedgaden 3, 6534 Agerskov
Prøvetype: Drikkevand - Gruppe A parametre
Prøveudtagning: 26.06.2023 kl. 08:52
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S JU8G
Analyseperiode: 26.06.2023 - 27.06.2023

Prøvemærke: opvask

Lab prøvenr:	835-2023-81245683	Enhed	Kravværdier **		DL.	Metode	n) Urel (%)	
			Min.	Max.				
Opfølgning til Lab prøvenr:	81251116					*	A	
Farvetal, Pt	2.1	mg Pt/l		15	1	DS/EN ISO 7887:2012, metode C	A	15

Oplysninger fra prøvetager

Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS ISO 5667-5:2006, MST - Drikkevand. Manual for prøvetagning (v5,2021)		
Prøvetagning uden flush	Udført					DS ISO 5667-5:2006, DS/EN ISO 19458:2006		

Underleverandør:

A: Eurofins Miljø A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bek.nr. 504 af 14. maj 2023 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Kopi til:

Tønder Kommune, Kopimodtager drikkevand, Wegners Plads 2, 6270 Tønder

27.06.2023

Kundecenter
Tlf: 70224256
Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø Vand A/S
Kundecenter

Tegnforklaring:

<: mindre end	*) Ikke omfattet af akkrediteringen
>: større end	i.p.: ikke påvist
#: ingen parametre er påvist	i.m.: ikke målelig
DL: Detektionsgrænse	n): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

**): Miljøministeriets bek.nr. 504 af 14. maj 2023 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.