

**Hadsten Vandværk Amba**  
**Granvej 12 A**  
**8370 Hadsten**  
**Att.: Hadsten Vandværk**  
**vand@hadstenvandvaerk.dk**

**Rapportnr.:** AR-23-CG-23090608-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-23090608  
**Kundenr.:** CA0009479  
**Modt. dato:** 13.10.2023

## Analysereport

**Prøvested:** Neder Hadsten Vandværk - Forbruger, taphane - 78335 - / 4709000599T  
**Udtagningsadresse:** Nygårdsvænget 13, 8370 Hadsten  
**Prøvetype:** Drikkevand - Mikrobiologisk kontrol  
**Prøveudtagning:** 13.10.2023 kl. 11:40  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø Vand A/S MUR4  
**Analyseperiode:** 13.10.2023 - 17.10.2023

**Prøvemærke:** Køkkenet

| Lab prøvenr:                | 835-2023-81302241 | Enhed      | Kravværdier ** |      | DL. | Metode          | n) Urel (%)          |
|-----------------------------|-------------------|------------|----------------|------|-----|-----------------|----------------------|
|                             |                   |            | Min.           | Max. |     |                 |                      |
| Opfølgning til Lab prøvenr: | 81263217          |            |                |      | *   |                 | A                    |
| <b>Mikrobiologi</b>         |                   |            |                |      |     |                 |                      |
| Coliforme bakterier 37°C    | < 1               | MPN/100 ml |                | i.m. | 1   | ISO 9308-2:2012 | A 0.25 <sup>o)</sup> |
| Escherichia coli            | < 1               | MPN/100 ml |                | i.m. | 1   | ISO 9308-2:2012 | A 0.25 <sup>o)</sup> |
| Kimtal ved 22°C             | 1                 | CFU/ml     |                | 200  | 1   | ISO 6222:1999   | A 0.15 <sup>o)</sup> |

### Oplysninger fra prøvetager

|                           |        |  |  |  |  |                                                                         |
|---------------------------|--------|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------|
| Akkrediteret prøvetagning | Ja     |  |  |  |  | DS ISO 5667-5:2006, MST - Drikkevand. Manual for prøvetagning (v5,2021) |
| Prøvetagning uden flush   | Udført |  |  |  |  | DS ISO 5667-5:2006, DS/EN ISO 19458:2006                                |

### Underleverandør:

A: Eurofins Miljø A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bek.nr. 1023 af 29. juni 2023 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

### Kopi til:

Favrskov Kommune, Kopimodtager drikkevand, Skovvej 20, 8382 Hinnerup  
Hadsten Vandværk Amba, Per Hansen, Granvej 12 A, 8370 Hadsten

17.10.2023

Kundecenter  
Tlf: 70224256  
Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø Vand A/S  
Kundecenter

### Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

n): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

<sup>o)</sup>: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

\*\*): Miljøministeriets bek.nr. 1023 af 29. juni 2023 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.