

**Vivild Vandværk**  
**Box 70**  
**8961 Allingåbro**  
**Att.: Jørgen Andersen**
**Rapportnr.:** AR-23-CG-23091436-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-23091436  
**Kundenr.:** CA0005186  
**Modt. dato:** 17.10.2023

## Analyserapport

**Prøvested:** Vivild Vandværk - Søndergade, taphane - 79560 - / 4735000796  
**Udtagningsadresse:** Søndergade 2, 8961 Allingåbro  
**Prøvetype:** Drikkevand - Gruppe A parametre  
**Prøveudtagning:** 17.10.2023 kl. 09:00  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø Vand A/S DSN5  
**Analyseperiode:** 17.10.2023 - 21.10.2023

**Prøvemærke:** køkkenet

| Lab prøvenr:                      | 835-2022-81204451 | Enhed      | Kravværdier ** |      | DL.  | Metode                                                                | Urel (%) |                    |
|-----------------------------------|-------------------|------------|----------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|
|                                   |                   |            | Min.           | Max. |      |                                                                       | Urel     |                    |
| Farvetal, Pt                      | 2.3               | mg Pt/l    |                | 15   | 1    | DS/EN ISO 7887:2012, metode C                                         | A        | 15                 |
| Turbiditet                        | < 0.05            | FNU        |                | 1    | 0.05 | DS/EN ISO 7027-1: 2016.                                               | A        | 15                 |
| <b>Mikrobiologi</b>               |                   |            |                |      |      |                                                                       |          |                    |
| Coliforme bakterier 37°C          | < 1               | MPN/100 ml |                | i.m. | 1    | ISO 9308-2:2012                                                       | A        | 0.25 <sup>o)</sup> |
| Escherichia coli                  | < 1               | MPN/100 ml |                | i.m. | 1    | ISO 9308-2:2012                                                       | A        | 0.25 <sup>o)</sup> |
| Intestinale Enterokokker          | < 1               | CFU/100 ml |                | i.m. | 1    | ISO 7899-2:2000                                                       | A        | 0.11 <sup>o)</sup> |
| Kimtal ved 22°C                   | < 1               | CFU/ml     |                | 200  | 1    | ISO 6222:1999                                                         | A        | 0.15 <sup>o)</sup> |
| <b>Metaller</b>                   |                   |            |                |      |      |                                                                       |          |                    |
| Jern (Fe)                         | < 0.01            | mg/l       |                | 0.2  | 0.01 | DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS                                          | A        | 20                 |
| <b>Oplysninger fra prøvetager</b> |                   |            |                |      |      |                                                                       |          |                    |
| Akkrediteret prøvetagning         | Ja                |            |                |      |      | DS ISO 5667-5:2006,MST - Drikkevand. Manual for prøvetagning (v5,2021 |          |                    |
| pH                                | 7.4               | pH         | 7              | 8.5  |      | DS/EN ISO 10523:2012                                                  |          |                    |
| Prøvetagning uden flush           | Udført            |            |                |      |      | DS ISO 5667-5:2006,DS/EN ISO 19458:2006                               |          |                    |
| Vandtemperatur                    | 14.0              | °C         |                |      |      | DS/EN ISO 19458:2006                                                  |          |                    |
| Ledningsevne ved 20°C             | 470               | µS/cm      |                | 2500 | 15   | DS/EN 27888:2003 (ved 20°C)                                           |          |                    |
| Prøvens lugt                      | Ingen             |            |                |      |      | * Organoleptisk                                                       |          |                    |
| Prøvens smag                      | Normal            |            |                |      |      | * Organoleptisk                                                       |          |                    |

### Underleverandør:

A: Eurofins Miljø A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bek.nr. 1023 af 29. juni 2023 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

### Kopi til:

AquaDjurs A/S, Kitsie Lund, Langagervej 12, 8500 Grenaa  
 Norddjurs Kommune, Kopimodtager drikkevand, Torvet 3, 8500 Grenaa

21.10.2023

Kundecenter  
 Tlf: 70224256  
 Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø Vand A/S  
 Kundecenter

### Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

\*) : Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

u): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

<sup>o)</sup>: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

\*\*) : Miljøministeriets bek.nr. 1023 af 29. juni 2023 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.