

**Strøby Ladeplads Vandværk**  
**Løvsangervej 8**  
**4671 Strøby**  
**Att.: Frede Zeiler**
**Rapportnr.:** AR-23-CG-23096532-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-23096532  
**Kundenr.:** CA0003817  
**Modt. dato:** 01.11.2023

## Analyserapport

|                                                     |                                                                          |              |                       |             |            |                 |                    |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|-------------|------------|-----------------|--------------------|
| <b>Prøvested:</b>                                   | Strøby Ladeplads Vandværk - Vandværket - 105098 - V02002000 / 4272002000 |              |                       |             |            |                 |                    |
| <b>Prøvetype:</b>                                   | Drikkevand - Andet                                                       |              |                       |             |            |                 |                    |
| <b>Prøveudtagning:</b>                              | 01.11.2023 kl. 10:15                                                     |              |                       |             |            |                 |                    |
| <b>Prøvetager:</b>                                  | Rekvirenten HB                                                           |              |                       |             |            |                 |                    |
| <b>Analyseperiode:</b>                              | 01.11.2023 - 08.11.2023                                                  |              |                       |             |            |                 |                    |
|                                                     |                                                                          |              |                       |             |            |                 |                    |
| <b>Prøvemærke:</b>                                  | AFG Vandværk                                                             |              |                       |             |            |                 |                    |
| <b>Lab prøvenr:</b>                                 | <b>835-2023-81304429</b>                                                 | <b>Enhed</b> | <b>Kravværdier **</b> |             | <b>DL.</b> | <b>Metode</b>   | <b>n) Urel (%)</b> |
|                                                     |                                                                          |              | <b>Min.</b>           | <b>Max.</b> |            |                 |                    |
| <b>Pesticider</b>                                   |                                                                          |              |                       |             |            |                 |                    |
| 4-Bis-amido-3,5,6-trichlorbenzen sulfonat (R471811) | 0.061                                                                    | µg/l         |                       | 0.1         | 0.01       | M 0424 LC-MS/MS | A 30               |
| BAM (2,6-dichlorbenzamid)                           | < 0.01                                                                   | µg/l         |                       | 0.1         | 0.01       | M 0336 LC-MS/MS | A 30               |
| N,N-dimethylsulfamid, DMS                           | 0.018                                                                    | µg/l         |                       | 0.1         | 0.01       | M 0336 LC-MS/MS | A 30               |
| <b>Oplysninger fra rekvirent</b>                    |                                                                          |              |                       |             |            |                 |                    |
| Akkrediteret prøvetagning                           | Nej                                                                      |              |                       |             |            |                 |                    |

### Underleverandør:

A: Eurofins Miljø A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

Vurdering af resultater jf. drikkevandsbekendtgørelsen er vejledende, da prøvetagningen ikke er udført akkrediteret.

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bek.nr. 1023 af 29. juni 2023 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

### Kopi til:

Strøby Ladeplads Vandværk, Henning Berner, Kystvejen 308, 4671 Strøby  
Strøby Ladeplads Vandværk, Susanne Petersen, Kystvejen 308, 4671 Strøby

08.11.2023

Kundecenter  
Tlf: 70224256  
Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø Vand A/S  
Kundecenter

### Tegnforklaring:

&lt;: mindre end

&gt;: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

n): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

<sup>o</sup>): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

\*\*): Miljøministeriets bek.nr. 1023 af 29. juni 2023 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

**Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).**
**Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.**