

Ulstrup Vandværk
Fasanvej 7
8860 Ulstrup
Att.: Tom Eklundh Larsen

Rapportnr.: AR-23-CG-23097008-01
Batchnr.: EUDKVE-23097008
Kundenr.: CA0004120
Modt. dato: 03.11.2023

Analyserapport

Prøvested:	Ulstrup Vandværk - Hovedgaden 58, taphane - 61272 - / 4767001397						
Udtagningsadresse:	Hovedgaden 58, 8860 Ulstrup						
Prøvetype:	Drikkevand - Gruppe A+B parametre						
Prøveudtagning:	03.11.2023 kl. 07:13						
Prøvetager:	Eurofins Miljø Vand A/S MUR4						
Analyseperiode:	03.11.2023 - 15.11.2023						
Prøvemærke:	Lærerværelse						
Lab prøvenr:	835-2023-81295361	Enhed	Kravværdier **		DL	Metode	Urel (%)
			Min.	Max.			
Farvetal, Pt	1.5	mg Pt/l		15	1	DS/EN ISO 7887:2012, metode C	A 15
Turbiditet	0.28	FNU		1	0.05	DS/EN ISO 7027-1: 2016.	A 15
Mikrobiologi							
Coliforme bakterier 37°C	1	MPN/100 ml		i.m.	1	ISO 9308-2:2012	A 0.25 ^{o)}
Escherichia coli	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	ISO 9308-2:2012	A 0.25 ^{o)}
Intestinale Enterokokker	< 1	CFU/100 ml		i.m.	1	ISO 7899-2:2000	A 0.11 ^{o)}
Kimtal ved 22°C	< 1	CFU/ml		200	1	ISO 6222:1999	A 0.15 ^{o)}
Uorganiske forbindelser							
Sulfid-S	< 0.02	mg/l		0.05	0.02	DS 278:1976 auto	A 15
Metaller							
Jern (Fe)	0.19	mg/l		0.2	0.01	DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS	A 20
Kulbrinter							
Methan	< 0.005	mg/l		0.01	0.005	M 0066 GC-FID	A 20
Oplysninger fra prøvetager							
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS ISO 5667-5:2006,MST - Drikkevand. Manual for prøvetagning (v5,2021 DS/EN ISO 10523:2012	
pH	7.6	pH	7	8.5		DS/EN ISO 10523:2012	
Prøvetagning uden flush	Udført					DS ISO 5667-5:2006,DS/EN ISO 19458:2006	
Vandtemperatur	20.6	°C				DS/EN ISO 19458:2006	
Ledningsevne ved 20°C	390	µS/cm		2500	15	DS/EN 27888:2003 (ved 20°C)	
Prøvens lugt	Ingen					* Organoleptisk	
Prøvens smag	Normal					* Organoleptisk	

Underleverandør:

A: Eurofins Miljø A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

Resultater mærket **!** overholder ikke kravværdierne i Miljøministeriets bek.nr. 1023 af 29. juni 2023 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Kopi til:

Favrskov Kommune, Kopimodtager drikkevand, Skovvej 20, 8382 Hinnerup

Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

⌘): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

^{o)}: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

**): Miljøministeriets bek.nr. 1023 af 29. juni 2023 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

Ulstrup Vandværk
Fasanvej 7
8860 Ulstrup
Att.: Tom Eklundh LarsenRapportnr.: AR-23-CG-23097008-01
Batchnr.: EUDKVE-23097008
Kundenr.: CA0004120
Modt. dato: 03.11.2023

Analyserapport

Prøvested: Ulstrup Vandværk - Hovedgaden 58, taphane - 61272 - / 4767001397
Udtagningsadresse: Hovedgaden 58, 8860 Ulstrup
Prøvetype: Drikkevand - Gruppe A+B parametre
Prøveudtagning: 03.11.2023 kl. 07:13
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S MUR4
Analyseperiode: 03.11.2023 - 15.11.2023

Prøvemærke: Lærerværelse

Lab prøvenr:	835-2023-81295361	Enhed	Kravværdier ** Min. Max.	DL.	Metode	Urel (%)
--------------	-------------------	-------	-----------------------------	-----	--------	-------------

15.11.2023

Kundecenter
Tlf: 70224256
rentvand@etn.eurofins.comEurofins Miljø Vand A/S
Kundecenter**Tegnforklaring:**

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

⌘): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

**): Miljøministeriets bek.nr. 1023 af 29. juni 2023 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.