

Hedensted Vandværk
Årupvej 16
8722 Hedensted
Att.: Jan Jensen

Rapportnr.: AR-23-CG-23101011-01
Batchnr.: EUDKVE-23101011
Kundenr.: CA0003531
Modt. dato: 15.11.2023

Analyserapport

Prøvested: Hedensted Vandværk - Ledningsnet - 72348 - V20000500 / 4613000799
Udtagningsadresse: Hestehaven 16, 8721 Daugård
Prøvetype: Drikkevand - Gruppe A parametre
Prøveudtagning: 15.11.2023 kl. 11:25
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S SQ6W
Analyseperiode: 15.11.2023 - 23.11.2023

Prøvemærke: Køkken

Lab prøvenr:	835-2023-81314841	Enhed	Kravværdier **		DL.	Metode	Urel (%)	
			Min.	Max.			Urel (%)	
Farvetal, Pt	2.5	mg Pt/l		15	1	DS/EN ISO 7887:2012, metode C	A	15
Turbiditet	0.14	FNU		1	0.05	DS/EN ISO 7027-1: 2016.	A	15
Mikrobiologi								
Coliforme bakterier 37°C	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	ISO 9308-2:2012	A	0.25 ^{o)}
Escherichia coli	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	ISO 9308-2:2012	A	0.25 ^{o)}
Intestinale Enterokokker	< 1	CFU/100 ml		i.m.	1	ISO 7899-2:2000	A	0.11 ^{o)}
Kimtal ved 22°C	4	CFU/ml		200	1	ISO 6222:1999	A	0.15 ^{o)}
Metaller								
Jern (Fe)	0.081	mg/l		0.2	0.01	DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS	A	20
Oplysninger fra prøvetager								
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS ISO 5667-5:2006,MST - Drikkevand. Manual for prøvetagning (v5,2021		
pH	7.7	pH	7	8.5		DS/EN ISO 10523:2012		
Prøvetagning efter flush	Udført					DS ISO 5667-5:2006,DS/EN ISO 19458:2006,MST - Drikkevand. Manual for prøvetagning (v5,2021		
Vandtemperatur	11.8	°C				DS/EN ISO 19458:2006		
Ledningsevne ved 20°C	460	µS/cm		2500	15	DS/EN 27888:2003 (ved 20°C)		
Prøvens lugt	Ingen					* Organoleptisk		
Prøvens smag	Normal					* Organoleptisk		

Underleverandør:

A: Eurofins Miljø A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

De angivne kravværdier er vejledende, da prøven er udtaget efter flush (gennemskylning).

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bek.nr. 1023 af 29. juni 2023 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Kopi til:

Hedensted Kommune, Kopimodtager drikkevand, Niels Espes Vej 8, 8722 Hedensted
Hedensted Vandværk, hedvand@hedvand.dk, Årupvej 16, 8722 Hedensted
Hedensted Vandværk, Michael Mortensen, Årupvej 16, 8722 Hedensted

Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

u): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative målesikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

^{o)}: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

**): Miljøministeriets bek.nr. 1023 af 29. juni 2023 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

Hedensted Vandværk
Årupvej 16
8722 Hedensted
Att.: Jan JensenRapportnr.: AR-23-CG-23101011-01
Batchnr.: EUDKVE-23101011
Kundenr.: CA0003531
Modt. dato: 15.11.2023

Analyserapport

Prøvested: Hedensted Vandværk - Ledningsnet - 72348 - V20000500 / 4613000799
Udtagningsadresse: Hestehaven 16, 8721 Daugård
Prøvetype: Drikkevand - Gruppe A parametre
Prøveudtagning: 15.11.2023 kl. 11:25
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S SQ6W
Analyseperiode: 15.11.2023 - 23.11.2023

Prøvemærke: Køkken

Lab prøvenr:	835-2023- 81314841	Enhed	Kravværdier **		DL.	Metode	n) Urel (%)
			Min.	Max.			

23.11.2023

Kundecenter
Tlf: 70224256
rentvand@etn.eurofins.comEurofins Miljø Vand A/S
Kundecenter**Tegnforklaring:**

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

n): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

**): Miljøministeriets bek.nr. 1023 af 29. juni 2023 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.