

Skovsgårde & Omegns Vandværk
Møllegården 103
5471 Søndersø
Att.: Karsten Klausen
Rapportnr.: AR-23-CG-23104165-01
Batchnr.: EUDKVE-23104165
Kundenr.: CA0003882
Modt. dato: 24.11.2023

Analyserapport

Prøvested:	Skovsgårde Vandværk - Ledningsnet - 82632 - V02200063 / 4483006399						
Udtagningsadresse:	Nymarksvej 19, 5471 Søndersø						
Prøvetype:	Drikkevand - Gruppe A parametre						
Prøveudtagning:	24.11.2023 kl. 08:50						
Prøvetager:	Eurofins Miljø Vand A/S DVEK						
Analyseperiode:	24.11.2023 - 05.12.2023						
Prøvemærke:	Køkken						
Lab prøvenr:	835-2023-81315121	Enhed	Kravværdier **		DL	Metode	n) Urel (%)
			Min.	Max.			
Farvetal, Pt	3.1	mg Pt/l		15	1	DS/EN ISO 7887:2012, metode C	A 15
Mikrobiologi							
Coliforme bakterier 37°C	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	ISO 9308-2:2012	A 0.25 ^{o)}
Escherichia coli	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	ISO 9308-2:2012	A 0.25 ^{o)}
Intestinale Enterokokker	< 1	CFU/100 ml		i.m.	1	ISO 7899-2:2000	A 0.11 ^{o)}
Kimtal ved 22°C	5	CFU/ml		200	1	ISO 6222:1999	A 0.15 ^{o)}
Metaller							
Jern (Fe)	< 0.01	mg/l		0.2	0.01	DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS	A 20
Oplysninger fra prøvetager							
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS ISO 5667-5:2006,MST - Drikkevand. Manual for prøvetagning (v5,2021)	
pH	7.6	pH		7	8.5	DS/EN ISO 10523:2012	
Prøvetagning efter flush	Udført					DS ISO 5667-5:2006,DS/EN ISO 19458:2006,MST - Drikkevand. Manual for prøvetagning (v5,2021)	
Vandtemperatur	12.6	°C				DS/EN ISO 19458:2006	
Ledningsevne ved 20°C	650	µS/cm		2500	15	DS/EN 27888:2003 (ved 20°C)	
Prøvens lugt	Ingen					* Organoleptisk	
Prøvens smag	Normal					* Organoleptisk	

Underleverandør:

A: Eurofins Miljø A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

De angivne kravværdier er vejledende, da prøven er udtaget efter flush (gennemskyllning).

Batchkommentar:

På grund af apparatnedbrud kan der ikke leveres resultat for turbiditet. Sagen behandles under afvigelse NC23-S03-000732 i vores kvalitetsstyringssystem.

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bek.nr. 1023 af 29. juni 2023 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

n): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

^{o)}: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

**): Miljøministeriets bek.nr. 1023 af 29. juni 2023 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

Skovsgårde & Omegns Vandværk
Møllegården 103
5471 Søndersø
Att.: Karsten Klausen
Rapportnr.: AR-23-CG-23104165-01
Batchnr.: EUDKVE-23104165
Kundenr.: CA0003882
Modt. dato: 24.11.2023

Analyserapport

Prøvested:	Skovsgårde Vandværk - Ledningsnet - 82632 - V02200063 / 4483006399		
Udtagningsadresse:	Nymarksvej 19, 5471 Sønderød		
Prøvetype:	Drikkevand - Gruppe A parametre		
Prøveudtagning:	24.11.2023 kl. 08:50		
Prøvetager:	Eurofins Miljø Vand A/S	DVEK	
Analyseperiode:	24.11.2023 - 05.12.2023		

Prøvemærke:	Køkken						
Lab prøvenr:	835-2023-81315121	Enhed	Kravværdier**		DL.	Metode	n) Urel (%)
			Min.	Max.			

Kopi til:

Nordfyns Kommune, Janna Nicolaisen, Østergade 23, 5400 Bogense
 Nordfyns Kommune, Kim Olsen, Østergade 23, 5400 Bogense
 Nordfyns Kommune, Lise-Lotte Kragh, Østergade 23, 5400 Bogense
 Nordfyns Kommune, Thomas Hammershøj Alnor, Østergade 23, 5400 Bogense
 Skovsgårde & Omegns Vandværk, Anders Schødts, Møllegården 103, 5471 Søndersø

05.12.2023

Kundecenter
Tlf: 70224256
rentvand@etn.eurofins.com

Eurofins Miljø Vand A/S
Kundecenter

Tegnforklaring:

<: mindre end
>: større end

#: ingen parametre er påvist
DL: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen
i.p.: ikke påvist
i.m.: ikke målelig
n): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

^o): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

**): Miljøministeriets bek.nr. 1023 af 29. juni 2023 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.