

**Ulstrup Vandværk a.m.b.a.**  
**Fasanvej 7**  
**8860 Ulstrup**  
**Att.: Tom Eklundh Larsen**

**Rapportnr.:** AR-23-CG-23107585-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-23107585  
**Kundenr.:** CA0004120  
**Modt. dato:** 06.12.2023

## Analyserapport

|                        |                                                          |      |  |
|------------------------|----------------------------------------------------------|------|--|
| <b>Prøvested:</b>      | Ulstrup VV - Vandværket - 61272 - V20001400 / 4767001300 |      |  |
| <b>Prøvetype:</b>      | Drikkevand - Driftskontrol                               |      |  |
| <b>Prøveudtagning:</b> | 06.12.2023 kl. 11:05                                     |      |  |
| <b>Prøvetager:</b>     | Eurofins Miljø Vand A/S                                  | MUR4 |  |
| <b>Analyseperiode:</b> | 06.12.2023 - 07.12.2023                                  |      |  |

|                            |                   |                 |                |      |       |                                                                                            |             |    |
|----------------------------|-------------------|-----------------|----------------|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|
| Prøvemærke:                |                   | Afgang vandværk |                |      |       |                                                                                            |             |    |
| Lab prøvenr:               | 835-2023-81322006 | Enhed           | Kravværdier ** |      | DL.   | Metode                                                                                     | n) Urel (%) |    |
|                            |                   |                 | Min.           | Max. |       |                                                                                            |             |    |
| Uorganiske forbindelser    |                   |                 |                |      |       |                                                                                            |             |    |
| Nitrit                     | < 0.001           | mg/l            |                | 0.01 | 0.001 | DS ISO 15923-1:2013                                                                        | A           | 15 |
| Oplysninger fra prøvetager |                   |                 |                |      |       |                                                                                            |             |    |
| Akkrediteret prøvetagning  | Ja                |                 |                |      |       | DS ISO 5667-5:2006,MST - Drikkevand. Manual for prøvetagning (v5,2021                      |             |    |
| Prøvetagning efter flush   | Udført            |                 |                |      |       | DS ISO 5667-5:2006,DS/EN ISO 19458:2006,MST - Drikkevand. Manual for prøvetagning (v5,2021 |             |    |

### Underleverandør:

A: Eurofins Miljø A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

De angivne kravværdier er vejledende, da prøven er udtaget på vandværket efter flush (gennemskylning).

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bek.nr. 1023 af 29. juni 2023 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

### Kopi til:

Favrskov Kommune, Kopimodtager drikkevand, Skovvej 20, 8382 Hinnerup

07.12.2023

Kundecenter  
 Tlf: 70224256  
 rentvand@etn.eurofins.com

Eurofins Miljø Vand A/S  
 Kundecenter

### Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

n): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

<sup>o</sup>): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

\*\*): Miljøministeriets bek.nr. 1023 af 29. juni 2023 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.