

Ullerslev Vandværk  
Svendborgvej 7  
5540 Ullerslev  
Att.: Søren Thor

Rapportnr.: AR-19-CA-00841530-01  
Batchnr.: EUDKVE-00841530  
Kundenr.: CA0004121  
Modt. dato: 28.06.2019

## Analyserapport

**Prøvested:** Ullerslev Vandværk - Ledningsnet - 82821 - V02200055 / 4489000499  
**Udtagningsadresse:** Svendborgvej 7, 5540 Ullerslev  
**Prøvetype:** Drikkevand - Begrænset kontrol  
**Prøveudtagning:** 28.06.2019 kl. 08:20  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø Vand A/S WH7  
**Analyseperiode:** 28.06.2019 - 02.07.2019

**Prøvemærke:** Kælder

Lab prøvenr:	80623968	Enhed	Kravværdier **		DL.	Metode	⊞ Urel (%)
			Min.	Max.			
<b>Mikrobiologi</b>							
Coliforme bakterier 37°C	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	Colilert Quanti Tray	0.25 <sup>o)</sup>
Escherichia coli	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	Colilert Quanti Tray	0.25 <sup>o)</sup>
Kimtal ved 22°C	< 1	CFU/ml		200	1	ISO 6222:1999	0.15 <sup>o)</sup>
<b>Metaller</b>							
Jern (Fe)	< 0.01	mg/l		0.2	0.01	SM 3120 ICP-OES	20
<b>Oplysninger fra prøvetager</b>							
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS ISO 5667-5, DS/EN ISO 19458	A
pH	7.3	pH	7	8.5		DS/EN ISO 10523	A
Vandtemperatur	14.5	°C				DS/EN ISO 19458	A
Ledningsevne ved 20°C	830	µS/cm			15	DS/EN 27888:2003 mod. (ved 20°C)	A
Iltindhold	8.0	mg/l	5		0.1	DS/EN ISO 5814	A 15
Prøvens farve	Farveløs					* Visuel	A
Prøvens klarhed	Klar					* Visuel	A
Prøvens lugt	Ingen					* Organoleptisk	A
Prøvens smag	Normal					* Organoleptisk	A

**Underleverandør:**

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 802 af 1. juni 2016.

**Kopi til:**

Nyborg Kommune , Irene Andersen, Torvet 1, 5800 Nyborg  
Nyborg Kommune , Kopimodtager drikkevand, Torvet 1, 5800 Nyborg

02.07.2019

Kundecenter  
Tlf: 70224256  
Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø A/S  
Kundecenter

**Tegnforklaring:**

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

⊞): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten

<sup>o)</sup>: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

\*\*): Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 802 af 1. juni 2016.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.