

**Bellinge Vandforsyning a.m.b.a.**  
**Elmegårdsvej 24**  
**5250 Odense SV**  
**Att.: Mogens Schlotfeldt**

**Rapportnr.:** AR-19-CA-00862144-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-00862144  
**Kundenr.:** CA0004362  
**Modt. dato:** 22.08.2019

## Analyserapport

**Prøvested:** Bellinge Vest Vandværk. Ledningsnet - 82035 - V02200065 / 4461001399  
**Udtagningsadresse:** Åløkken 26., 5250 Odense SV  
**Prøvetype:** Drikkevand - Begrænset kontrol  
**Prøveudtagning:** 22.08.2019 kl. 13:15  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø Vand A/S VEK  
**Analyseperiode:** 22.08.2019 - 26.08.2019

**Prøvemærke:** Køkken.

| Lab prøvenr:               | 80713787 | Enhed | Kravværdier ** |      | DL.  | Metode                           | Urel (%)           |
|----------------------------|----------|-------|----------------|------|------|----------------------------------|--------------------|
|                            |          |       | Min.           | Max. |      |                                  |                    |
| Mikrobiologi               |          |       |                |      |      |                                  |                    |
| Coliforme bakterier 37°C   | 9        | !     | MPN/100 ml     | i.m. | 1    | Colilert Quanti Tray             | 0.25 <sup>o)</sup> |
| Escherichia coli           | < 1      |       | MPN/100 ml     | i.m. | 1    | Colilert Quanti Tray             | 0.25 <sup>o)</sup> |
| Kimtal ved 22°C            | < 1      |       | CFU/ml         | 200  | 1    | ISO 6222:1999                    | 0.15 <sup>o)</sup> |
| Metaller                   |          |       |                |      |      |                                  |                    |
| Jern (Fe)                  | < 0.01   |       | mg/l           | 0.2  | 0.01 | SM 3120 ICP-OES                  | 20                 |
| Oplysninger fra prøvetager |          |       |                |      |      |                                  |                    |
| Akkrediteret prøvetagning  | Ja       |       |                |      |      | DS ISO 5667-5,DS/EN ISO 19458    | A                  |
| pH                         | 7.5      | pH    |                | 7    | 8.5  | DS/EN ISO 10523                  | A                  |
| Vandtemperatur             | 19.6     | °C    |                |      |      | DS/EN ISO 19458                  | A                  |
| Ledningsevne ved 20°C      | 800      | µS/cm |                |      | 15   | DS/EN 27888:2003 mod. (ved 20°C) | A                  |
| Iltindhold                 | 9.1      | mg/l  |                | 5    | 0.1  | DS/EN ISO 5814                   | A 15               |
| Prøvens farve              | Farveløs |       |                |      |      | * Visuel                         | A                  |
| Prøvens klarhed            | Klar     |       |                |      |      | * Visuel                         | A                  |
| Prøvens lugt               | Ingen    |       |                |      |      | * Organoleptisk                  | A                  |
| Prøvens smag               | Normal   |       |                |      |      | * Organoleptisk                  | A                  |

### Underleverandør:

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

Resultater mærket **!** overholder ikke kravværdierne i Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 802 af 1. juni 2016.

### Kopi til:

Bellinge Vandforsyning a.m.b.a. , Rapport- og fakturamodtager, Elmegårdsvej 22, 5250 Odense SV  
Bellinge Vandforsyning a.m.b.a. , Vagn Holmegaard, Elmegårdsvej 22, 5250 Odense SV  
Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen , Kopimodtager drikkevand, Nørregade 36-38, 5000 Odense C

26.08.2019

Kundecenter  
Tlf: 70224256  
Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø A/S  
Kundecenter

### Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

⊠): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

<sup>o)</sup>: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

\*\*): Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 802 af 1. juni 2016.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.