

Glamsbjerg Vandværk
Vandværksvej 2
5620 Glamsbjerg
Att.: Gunnar Markvardsen

Rapportnr.: AR-21-CA-21072757-01
Batchnr.: EUDKVE-21072757
Kundenr.: CA0003777
Modt. dato: 02.07.2021

Analyserapport

Prøvested:	Glamsbjerg Vandværk - Kastanievej 4A, taphane - 81350 - / 4433000398						
Udtagningsadresse:	Kastanievej 4A, 5620 Glamsbjerg						
Prøvetype:	Drikkevand - Gruppe A parametre						
Prøveudtagning:	02.07.2021 kl. 10:50						
Prøvetager:	Eurofins Miljø Vand A/S DVEK						
Analyseperiode:	02.07.2021 - 06.07.2021						
Prøvemærke:	Vaskerum						
Lab prøvenr:	835-2021-80927936	Enhed	Kravværdier **		DL.	Metode	u) Urel (%)
			Min.	Max.			
Farvetal, Pt	3.6	mg Pt/l		15	1	DS/EN ISO 7887:2012, metode C	15
Turbiditet	< 0.05	FNU		1	0.05	DS/EN ISO 7027-1: 2016.	15
Mikrobiologi							
Coliforme bakterier 37°C	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	ISO 9308-2:2012	0.25
Escherichia coli	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	ISO 9308-2:2012	0.25
Kimtal ved 22°C	55	CFU/ml		200	1	ISO 6222:1999	0.15
Metaller							
Jern (Fe)	< 0.01	mg/l		0.2	0.01	SM 3120 ICP-OES	20
Oplysninger fra prøvetager							
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS ISO 5667-5,MST - Drikkevand. M: A	
pH	7.4	pH	7	8.5		DS/EN ISO 10523:2012	A
Prøvetagning uden flush	Udført					DS ISO 19458,DS ISO 5667-5	A
Vandtemperatur	16.6	°C				DS/EN ISO 19458:2006	A
Ledningsevne ved 20°C	500	µS/cm		2500	15	DS/EN 27888:2003 (ved 20°C)	A
Prøvens lugt	Ingen					* Organoleptisk	A
Prøvens smag	Normal					* Organoleptisk	A

Underleverandør:

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bek.nr. 1110 af 30. maj 2021 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Kopi til:

Assens Kommune, Kopimodtager drikkevand, Rådhus Alle 5, 5610 Assens

06.07.2021

Kundecenter
Tlf: 70224256
Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø A/S
Kundecenter

Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

u): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

^{o)}: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

**): Miljøministeriets bek.nr. 1110 af 30. maj 2021 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.