

**Lyngby-Taarbæk Kommune**  
**Lyngby Torv 17**  
**2800 Lyngby**  
**Att.: Rapportmodtager badevand**

**Rapportnr.:** AR-21-CA-21091877-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-21091877  
**Kundenr.:** CA0002602  
**Modt. dato:** 20.08.2021

## Analyserapport

**Prøvetype:** Badevand (fersk)  
**Prøvested:** Frederiksdal Fribad DKBW32 (BP) - 570 / 5173150500  
**Prøvedtagning:** 20.08.2021 kl. 09:00  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø Vand A/S BRY7  
**Analyseperiode:** 20.08.2021 - 22.08.2021

Lab prøvenr:	835-2020-80898702	Enhed	DL.	Metode	Urel (%)
<b>Mikrobiologi</b>					
Escherichia coli	< 15	MPN/100 ml	15	ISO 9308-3:1998	0.25 <sup>o)</sup>
Intestinale enterokokker	< 15	MPN/100 ml	15	ISO 7899-1:1998	0.25 <sup>o)</sup>
<b>Oplysninger fra prøvetager</b>					
Akkrediteret prøvetagning	Ja			DS/EN ISO 19458	A
pH	8.2	pH		DS/EN ISO 10523:2012	A
Vandtemperatur	16.8	°C		DS/EN ISO 19458:2006	A
Vanddybde	0,7	m		* Visuel	A
Sigtdybde	>0,7	m		* Visuel	A
Antal badende	Ingen			* Visuel	A
Nedbør på dagen	Ingen			* Visuel	A
Skydække	4/8 af himlen dækket af skyer			* Visuel	A
Vindstyrke	Næsten vindstille			* Visuel	A
Vind fra	V			* Visuel	A
Strøm fra	V			* Visuel	A
Strandkvalitet	Ingen bemærkninger			* Visuel	A
Vandkvalitet	Ingen bemærkninger			* Visuel	A

### Underleverandør:

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

### Kopi til:

Lyngby-Taarbæk Kommune , Anja Hansen, Lyngby Torv 17, 2800 Lyngby

22.08.2021

Kundecenter  
 Tlf: 70224256  
 Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø A/S  
 Kundecenter

### Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

²): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.