

Thisted Drikkevand A/S
Kirkevej 9
7760 Hurup Thy
Att.: Jacob Bertelsen
Rapportnr.: AR-21-CA-21104607-01
Batchnr.: EUDKVE-21104607
Kundenr.: CA0021788
Modt. dato: 20.09.2021

Analyserapport

Prøvested:	Tåbel Vandværk -Tygstrupvej 1, taphane - 62931 - / 4787000492					
Udtagningsadresse:	Tygstrupvej 1, 7770 Vestervig					
Prøvetype:	Drikkevand - Gruppe A parametre					
Prøveudtagning:	20.09.2021 kl. 07:40					
Prøvetager:	Eurofins Miljø Vand A/S DTOP					
Analyseperiode:	20.09.2021 - 24.09.2021					

Prøvemærke:	Køkken						
Lab prøvenr:	835-2021-80977765	Enhed	Kravværdier **		DL.	Metode	Urel (%)
			Min.	Max.			
Farvetal, Pt	2.1	mg Pt/l		15	1	DS/EN ISO 7887:2012, metode C	15
Turbiditet	0.16	FNU		1	0.05	DS/EN ISO 7027-1: 2016.	15
Mikrobiologi							
Coliforme bakterier 37°C	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	ISO 9308-2:2012	0.25°
Escherichia coli	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	ISO 9308-2:2012	0.25°
Kimtal ved 22°C	13	CFU/ml		200	1	ISO 6222:1999	0.15°
Uorganiske forbindelser							
Nitrat	29	mg/l		50	0.3	SM 17. udg. 4500-NO3 (H)	15
Total Phosphor	0.045	mg/l			0.01	DS/EN ISO 6878:2004 part 7 + ISO 1	15
Metaller							
Jern (Fe)	0.034	mg/l		0.2	0.01	SM 3120 ICP-OES	20
Oplysninger fra prøvetager							
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS ISO 5667-5,MST - Drikkevand. M: A	
pH	7.5	pH	7	8.5		DS/EN ISO 10523:2012	A
Prøvetagning uden flush	Udført					DS ISO 19458,DS ISO 5667-5	A
Vandtemperatur	15.8	°C				DS/EN ISO 19458:2006	A
Ledningsevne ved 20°C	660	µS/cm		2500	15	DS/EN 27888:2003 (ved 20°C)	A
Prøvens lugt	Ingen					* Organoleptisk	A
Prøvens smag	Normal					* Organoleptisk	A

Underleverandør:

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bek.nr. 1110 af 30. maj 2021 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Kopi til:

Thisted Drikkevand A/S , Helle Krogsgaard, Kirkevej 9, 7760 Hurup Thy
Thisted Drikkevand A/S , Søren Bo Pedersen, Kirkevej 9, 7760 Hurup Thy
Thisted Kommune , Kopimodtager drikkevand, Asylgade 30, 7700 Thisted

Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

⊠): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

^{o)}: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

**): Miljøministeriets bek.nr. 1110 af 30. maj 2021 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

Thisted Drikkevand A/S
Kirkevej 9
7760 Hurup Thy
Att.: Jacob Bertelsen
Rapportnr.: AR-21-CA-21104607-01
Batchnr.: EUDKVE-21104607
Kundenr.: CA0021788
Modt. dato: 20.09.2021

Analyserapport

Prøvested:	Tåbel Vandværk -Tygstrupvej 1, taphane - 62931 - / 4787000492					
Udtagningsadresse:	Tygstrupvej 1, 7770 Vestervig					
Prøvetype:	Drikkevand - Gruppe A parametre					
Prøveudtagning:	20.09.2021 kl. 07:40					
Prøvetager:	Eurofins Miljø Vand A/S DTOP					
Analyseperiode:	20.09.2021 - 24.09.2021					
Prøvemærke:	Køkken					
Lab prøvenr:	835-2021-80977765	Enhed	Kravværdier **	DL.	Metode	Urel (%)
			Min. Max.			

24.09.2021

Kundecenter
Tlf: 70224256
Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø A/S
Kundecenter

Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

α): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

^σ): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

**): Miljøministeriets bek.nr. 1110 af 30. maj 2021 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.