

Undløse Vandværk
Naurvej 9
4340 Tølløse
Att.: Lennart Nilsson

Rapportnr.: AR-21-CA-21141132-01
Batchnr.: EUDKVE-21141132
Kundenr.: CA0004530
Modt. dato: 01.12.2021

Analyserapport

Prøvested:	Undløse Vandværk - Ledningsnet - 103518 - V02001100 / 4321001199		
Udtagningsadresse:	Tømmerupvej 14, 4440 Mørkøv		
Prøvetype:	Drikkevand - Driftskontrol		
Prøveudtagning:	01.12.2021 kl. 08:55		
Prøvetager:	Eurofins Miljø Vand A/S DMBR		
Analyseperiode:	01.12.2021 - 06.12.2021		

Prøvemærke:		Køkken					
Lab prøvenr:	835-2021-81036871	Enhed	Kravværdier **		DL.	Metode	Urel (%)
			Min.	Max.			
Mikrobiologi							
Coliforme bakterier 37°C	1	! MPN/100 ml		i.m.	1	ISO 9308-2:2012	0.25%
Escherichia coli	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	ISO 9308-2:2012	0.25%
Enterokokker	< 1	CFU/100 ml		i.m.	1	ISO 7899-2:2000	0.11%
Kimtal ved 22°C	26	CFU/ml		200	1	ISO 6222:1999	0.15%
Uorganiske forbindelser							
Nitrit	< 0.001	mg/l		0.1	0.001	SM 17. udg. 4500-NO2 (B)	15
Metaller							
Aluminium (Al)	0.53	µg/l		200	0.2	DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS	20
Arsen (As)	0.19	µg/l		5	0.03	DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS	20
Bly (Pb)	0.10	µg/l		5	0.025	DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS	20
Cadmium (Cd)	< 0.003	µg/l		3	0.003	DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS	20
Chrom (Cr)	< 0.03	µg/l		50	0.03	DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS	20
Kobber (Cu)	6.2	µg/l		2000	0.03	DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS	20
Nikkel (Ni)	0.14	µg/l		20	0.03	DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS	20
Zink (Zn)	9.0	µg/l		3000	0.3	DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS	20
Oplysninger fra prøvetager							
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS ISO 5667-5,MST-Drikkevand. Mar A	
Prøvetagning efter flush	Udført					DS ISO 19458,DS ISO 5667-5,MST-L A	

Underleverandør:

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

Resultater mærket **!** overholder ikke kravværdierne i Miljøministeriets bek.nr. 1110 af 30. maj 2021 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

De angivne kravværdier er vejledende, da prøven er udtaget efter flush (gennemskylning).

Kopi til:

Holbæk Kommune , Kopimodtager drikkevand, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk

Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

*) Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

u): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

^{o)}: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

**): Miljøministeriets bek.nr. 1110 af 30. maj 2021 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

Undløse Vandværk
Naurvej 9
4340 Tølløse
Att.: Lennart NilssonRapportnr.: AR-21-CA-21141132-01
Batchnr.: EUDKVE-21141132
Kundenr.: CA0004530
Modt. dato: 01.12.2021

Analyserapport

Prøvested: Undløse Vandværk - Ledningsnet - 103518 - V02001100 / 4321001199
Udtagningsadresse: Tømmerupvej 14, 4440 Mørkøv
Prøvetype: Drikkevand - Driftskontrol
Prøveudtagning: 01.12.2021 kl. 08:55
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S DMBR
Analyseperiode: 01.12.2021 - 06.12.2021

Prøvemærke: Køkken

Lab prøvenr:	835-2021- 81036871	Enhed	Kravværdier **		DL.	Metode	n) Urel (%)
			Min.	Max.			

06.12.2021

Kundecenter
Tlf: 70224256
Rentvand@eurofins.dkEurofins Miljø A/S
Kundecenter**Tegnforklaring:**

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

n): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

**): Miljøministeriets bek.nr. 1110 af 30. maj 2021 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.