

**Thisted Drikkevand A/S**  
**Kirkevej 9**  
**7760 Hurup Thy**  
**Att.: Jacob Bertelsen**
**Rapportnr.:** AR-22-CA-22001059-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-22001059  
**Kundenr.:** CA0021788  
**Modt. dato:** 05.01.2022

## Analyserapport

|                           |                                                                     |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| <b>Prøvested:</b>         | Tåbel Vandværk - Krik Strandvej 108, taphane - 62931 - / 4787000494 |  |  |  |  |  |  |
| <b>Udtagningsadresse:</b> | Krik Strandvej 108, 7770 Vestervig                                  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Prøvetype:</b>         | Drikkevand - Gruppe A parametre                                     |  |  |  |  |  |  |
| <b>Prøveudtagning:</b>    | 05.01.2022 kl. 09:40                                                |  |  |  |  |  |  |
| <b>Prøvetager:</b>        | Eurofins Miljø Vand A/S DTOP                                        |  |  |  |  |  |  |
| <b>Analyseperiode:</b>    | 05.01.2022 - 09.01.2022                                             |  |  |  |  |  |  |

|                                   |                          |              |                       |             |            |                                     |                 |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------|-----------------------|-------------|------------|-------------------------------------|-----------------|
| <b>Prøvemærke:</b>                | Køkken                   |              |                       |             |            |                                     |                 |
| <b>Lab prøvenr:</b>               | <b>835-2021-81052531</b> | <b>Enhed</b> | <b>Kravværdier **</b> |             | <b>DL.</b> | <b>Metode</b>                       | <b>Urel (%)</b> |
|                                   |                          |              | <b>Min.</b>           | <b>Max.</b> |            |                                     |                 |
| Farvetal, Pt                      | 2.3                      | mg Pt/l      |                       | 15          | 1          | DS/EN ISO 7887:2012, metode C       | 15              |
| Turbiditet                        | 0.06                     | FNU          |                       | 1           | 0.05       | DS/EN ISO 7027-1: 2016.             | 15              |
| <b>Mikrobiologi</b>               |                          |              |                       |             |            |                                     |                 |
| Coliforme bakterier 37°C          | < 1                      | MPN/100 ml   |                       | i.m.        | 1          | ISO 9308-2:2012                     | 0.25            |
| Escherichia coli                  | < 1                      | MPN/100 ml   |                       | i.m.        | 1          | ISO 9308-2:2012                     | 0.25            |
| Kimtal ved 22°C                   | < 1                      | CFU/ml       |                       | 200         | 1          | ISO 6222:1999                       | 0.15            |
| <b>Uorganiske forbindelser</b>    |                          |              |                       |             |            |                                     |                 |
| Nitrat                            | 31                       | mg/l         |                       | 50          | 0.3        | SM 17. udg. 4500-NO3 (H)            | 15              |
| Total Phosphor                    | 0.048                    | mg/l         |                       |             | 0.01       | DS/EN ISO 6878:2004 part 7 + ISO 1  | 15              |
| <b>Metaller</b>                   |                          |              |                       |             |            |                                     |                 |
| Jern (Fe)                         | < 0.01                   | mg/l         |                       | 0.2         | 0.01       | SM 3120 ICP-OES                     | 20              |
| <b>Oplysninger fra prøvetager</b> |                          |              |                       |             |            |                                     |                 |
| Akkrediteret prøvetagning         | Ja                       |              |                       |             |            | DS ISO 5667-5,MST-Drikkevand. Mai A |                 |
| pH                                | 7.7                      | pH           | 7                     | 8.5         |            | DS/EN ISO 10523:2012                | A               |
| Prøvetagning uden flush           | Udført                   |              |                       |             |            | DS ISO 19458,DS ISO 5667-5          | A               |
| Vandtemperatur                    | 7.1                      | °C           |                       |             |            | DS/EN ISO 19458:2006                | A               |
| Ledningsevne ved 20°C             | 660                      | µS/cm        |                       | 2500        | 15         | DS/EN 27888:2003 (ved 20°C)         | A               |
| Prøvens lugt                      | Ingen                    |              |                       |             |            | * Organoleptisk                     | A               |
| Prøvens smag                      | Normal                   |              |                       |             |            | * Organoleptisk                     | A               |

**Underleverandør:**

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bek.nr. 2361 af 26. november 2021 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

**Kopi til:**

Thisted Drikkevand A/S , Helle Krogsgaard, Kirkevej 9, 7760 Hurup Thy  
Thisted Drikkevand A/S , Søren Bo Pedersen, Kirkevej 9, 7760 Hurup Thy  
Thisted Kommune , Kopimodtager drikkevand, Asylgade 30, 7700 Thisted

**Tegnforklaring:**

&lt;: mindre end

&gt;: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

⊠): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

<sup>o)</sup>: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

\*\*): Miljøministeriets bek.nr. 2361 af 26. november 2021 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

**Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).**
**Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.**

**Thisted Drikkevand A/S**  
**Kirkevej 9**  
**7760 Hurup Thy**  
**Att.: Jacob Bertelsen**
**Rapportnr.:** AR-22-CA-22001059-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-22001059  
**Kundenr.:** CA0021788  
**Modt. dato:** 05.01.2022

## Analyserapport

**Prøvested:** Tåbel Vandværk - Krik Strandvej 108, taphane - 62931 - / 4787000494  
**Udtagningsadresse:** Krik Strandvej 108, 7770 Vestervig  
**Prøvetype:** Drikkevand - Gruppe A parametre  
**Prøveudtagning:** 05.01.2022 kl. 09:40  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø Vand A/S DTOP  
**Analyseperiode:** 05.01.2022 - 09.01.2022

**Prøvemærke:** Køkken

| Lab prøvenr: | 835-2021-<br>81052531 | Enhed | Kravværdier ** |      | DL. | Metode | n) Urel<br>(%) |
|--------------|-----------------------|-------|----------------|------|-----|--------|----------------|
|              |                       |       | Min.           | Max. |     |        |                |

09.01.2022

Kundecenter  
Tlf: 70224256  
Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø A/S  
Kundecenter

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end

#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
n): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

<sup>o</sup>): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

\*\*): Miljøministeriets bek.nr. 2361 af 26. november 2021 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

**Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).**
**Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.**