

Fjelsted Vandværk
C/O
Edda J. Johansen
Birkelunden 251
5592 Ejby
Att.: Torben Goltermann Hansen

Rapportnr.: AR-22-CG-22012973-01
Batchnr.: EUDKVE-22012973
Kundenr.: CA0004331
Modt. dato: 04.02.2022

Analysereport

Prøvested: Fjelsted Vandværk - Juelsbergvej 12, taphane - 81189 - / 4429000698
Udtagningsadresse: Juelsbergvej 12, 5463 Harndrup
Prøvetype: Drikkevand - Gruppe A parametre
Prøveudtagning: 04.02.2022 kl. 08:55
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S DVEK
Analyseperiode: 04.02.2022 - 14.02.2022

Prøvemærke:	Teknikrum						
Lab prøvenr:	835-2021-81053871	Enhed	Kravværdier **		DL.	Metode	n) Urel (%)
			Min.	Max.			
Farvetal, Pt	4.3	mg Pt/l		15	1	DS/EN ISO 7887:2012, metode C	A 15
Turbiditet	0.46	FNU		1	0.05	DS/EN ISO 7027-1: 2016.	A 15
Mikrobiologi							
Coliforme bakterier 37°C	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	ISO 9308-2:2012	A 0.25 ^{o)}
Escherichia coli	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	ISO 9308-2:2012	A 0.25 ^{o)}
Kimtal ved 22°C	1	CFU/ml		200	1	ISO 6222:1999	A 0.15 ^{o)}
Uorganiske forbindelser							
Nitrit	0.0023	mg/l		0.1	0.001	SM 17. udg. 4500-NO2 (B)	A 15
Metaller							
Jern (Fe)	0.046	mg/l		0.2	0.01	SM 3120 ICP-OES	A 20
Oplysninger fra prøvetager							
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS ISO 5667-5, MST-Drikkevand. Mai	
pH	7.6	pH	7	8.5		DS/EN ISO 10523:2012	
Prøvetagning uden flush	Udført					DS ISO 19458, DS ISO 5667-5	
Vandtemperatur	6.9	°C				DS/EN ISO 19458:2006	
Ledningssevne ved 20°C	630	µS/cm		2500	15	DS/EN 27888:2003 (ved 20°C)	
Iltindhold	10.2	mg/l			0.1	DS/EN ISO 5814	15
Prøvens lugt	Ingen					* Organoleptisk	
Prøvens smag	Normal					* Organoleptisk	

Underleverandør:

A: Eurofins Miljø A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bek.nr. 2361 af 26. november 2021 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Kopi til:

Fjelsted Vandværk, Edda Juul Johansen, Jægersmindevej 8, 5463 Harndrup
Middelfart Kommune, Kopimodtager drikkevand, Nytorv 9, 5500 Middelfart

Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

*) Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

n): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

^{o)}: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

**): Miljøministeriets bek.nr. 2361 af 26. november 2021 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

Fjelsted Vandværk
C/O
Edda J. Johansen
Birkelunden 251
5592 Ejby
Att.: Torben Goltermann Hansen

Rapportnr.: AR-22-CG-22012973-01
Batchnr.: EUDKVE-22012973
Kundenr.: CA0004331
Modt. dato: 04.02.2022

Analyserapport

Prøvested: Fjelsted Vandværk - Juelsbergvej 12, taphane - 81189 - / 4429000698
Udtagningsadresse: Juelsbergvej 12, 5463 Harndrup
Prøvetype: Drikkevand - Gruppe A parametre
Prøveudtagning: 04.02.2022 kl. 08:55
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S DVEK
Analyseperiode: 04.02.2022 - 14.02.2022

Prøvemærke:	Teknikrum					
Lab prøvenr:	835-2021-81053871	Enhed	Kravværdier ** Min. Max.	DL.	Metode	Urel (%)

14.02.2022

Kundecenter
Tlf: 70224256
Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø Vand A/S
Kundecenter

Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

u): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

**): Miljøministeriets bek.nr. 2361 af 26. november 2021 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.