

Gjerlev Vandværk
Ærteholmsvej 17
8983 Gjerlev J
Att.: Morten Mannicke

Rapportnr.: AR-22-CG-22121209-01
Batchnr.: EUDKVE-22121209
Kundenr.: CA0004109
Modt. dato: 07.11.2022

Analyserapport

Prøvested: Gjerlev Vandværk - Vandværket - 78888 - V20001000 / 4723001000
Prøvetype: Drikkevand - Gruppe B parametre
Prøveudtagning: 07.11.2022 kl. 07:55
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S DBCN
Analyseperiode: 07.11.2022 - 15.11.2022

Prøvemærke: Afgang Vandværk

Lab prøvenr:	835-2021-81067733	Enhed	Kravværdier ** Min. Max.	DL	Metode	Urel (%)
--------------	-------------------	-------	-----------------------------	----	--------	----------

Pesticider

4-Bis-amido-3,5,6-trichlorobenze nesulfonat (R471811)	0.010	µg/l	0.1	0.01	M 0424 LC-MS/MS	A 30
--	-------	------	-----	------	-----------------	------

Oplysninger fra prøvetager

Akkrediteret prøvetagning	Ja				DS ISO 5667-5, MST-Drikkevand. Manual for prøvetagning (v4,2017)
Prøvetagning efter flush	Udført				DS ISO 19458, DS ISO 5667-5, MST-Drikkevand. Manual for prøvetagning (v4,2017)

Underleverandør:

A: Eurofins Miljø A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

De angivne kravværdier er vejledende, da prøven er udtaget på vandværket efter flush (gennemskylning).


Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bek.nr. 1383 af 3. oktober 2022 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Kopi til:

Randers Kommune, Kopimodtager drikkevand, Laksetorvet 1, 8900 Randers C

15.11.2022

Kundecenter
Tlf: 70224256
Rentvand@eurofins.dk


Ulla Bøgedal
Kunderådgiver

Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

⌘: udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

**): Miljøministeriets bek.nr. 1383 af 3. oktober 2022 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.