

Vivild Vandværk  
Box 70  
8961 Allingåbro  
Att.: Jørgen Andersen

Rapportnr.: AR-22-CG-22127134-01  
Batchnr.: EUDKVE-22127134  
Kundenr.: CA0005186  
Modt. dato: 22.11.2022

## Analyserapport

**Prøvested:** Vivild Vandværk - Søndergade, taphane - 79560 - / 4735000796  
**Udtagningsadresse:** Søndergade 23, 8961 Allingåbro  
**Prøvetype:** Drikkevand - Mikrobiologisk kontrol  
**Prøveudtagning:** 22.11.2022 kl. 08:54  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø Vand A/S DSN5  
**Analyseperiode:** 22.11.2022 - 23.11.2022

**Prøvemærke:** køkkenet

Lab prøvenr:	835-2021-80936382	Enhed	Kravværdier **		DL.	Metode	n) Urel (%)
			Min.	Max.			

### Mikrobiologi

Coliforme bakterier 37°C	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	ISO 9308-2:2012	A 0.25 <sup>o)</sup>
Escherichia coli	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	ISO 9308-2:2012	A 0.25 <sup>o)</sup>

### Oplysninger fra prøvetager

Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS ISO 5667-5, MST-Drikkevand. Manual for prøvetagning (v4,2017)	
Prøvetagning uden flush	Udført					DS ISO 19458, DS ISO 5667-5	

### Underleverandør:

A: Eurofins Miljø A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bek.nr. 1383 af 3. oktober 2022 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

### Kopi til:

AquaDjurs A/S, Kitsie Lund, Langagervej 12, 8500 Grenaa  
Norddjurs Kommune, Kopimodtager drikkevand, Torvet 3, 8500 Grenaa

23.11.2022

Kundecenter  
Tlf: 70224256  
Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø Vand A/S  
Kundecenter

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
\*): Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
n): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

<sup>o)</sup>: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

\*\*): Miljøministeriets bek.nr. 1383 af 3. oktober 2022 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Side 1 af 1

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.