

Ryslinge Vandværk
Brinken 5
5856 Ryslinge
Att.: Frode Iversen

Rapportnr.: AR-22-CG-22127889-01
Batchnr.: EUDKVE-22127889
Kundenr.: CA0005663
Modt. dato: 23.11.2022

Analyserapport

Prøvested:	Ryslinge Vandværk - Nørremarksgyden 14, taphane - 82497 - / 4477005295					
Udtagningsadresse:	Nørremarksgyden 14, 5856 Ryslinge					
Prøvetype:	Drikkevand - Andet					
Prøveudtagning:	23.11.2022 kl. 13:15					
Prøvetager:	Eurofins Miljø Vand A/S DVEK					
Analyseperiode:	23.11.2022 - 25.11.2022					
Prøvemærke:	Badeværelset					
Lab prøvenr:	835-2022-81189826	Enhed	Kravværdier **	DL.	Metode	Urel (%)
			Min. Max.			
Opfølgning til Lab prøvenr:	81142976			*		A
Uorganiske forbindelser						
Ammonium (NH ₄)	< 0.005	mg/l	0.05	0.005	SM 17. udg. 4500-NH3 (H)	A 15
Nitrit	0.0033	mg/l	0.1	0.001	SM 17. udg. 4500-NO2 (B)	A 15
Metaller						
Mangan (Mn)	0.002	mg/l	0.05	0.002	SM 3120 ICP-OES	A 20
Oplysninger fra prøvetager						
Akkrediteret prøvetagning	Ja				DS ISO 5667-5, MST-Drikkevand. Manual for prøvetagning (v4,2017)	
Prøvetagning uden flush	Udført				DS ISO 19458, DS ISO 5667-5	

Underleverandør:

A: Eurofins Miljø A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bek.nr. 1383 af 3. oktober 2022 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Kopi til:

Faaborg-Midtfyn Kommune, Kopimodtager drikkevand, Tinghøj Alle 2, 5750 Ringe

25.11.2022

Kundecenter
Tlf: 70224256
Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø Vand A/S
Kundecenter

Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

⊘): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative målesikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

**): Miljøministeriets bek.nr. 1383 af 3. oktober 2022 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.