

Marielyst Vandværk
Cypresvej 20
4873 Væggerløse
Att.: Vandværket
Rapportnr.: AR-22-CG-22114621-01
Batchnr.: EUDKVE-22114621
Kundenr.: CA0004165
Modt. dato: 19.10.2022

Analyserapport

Prøvested: Marielyst Vandværk - Vandværket - 56465 - V02000700 / 4395000700
Prøvetype: Drikkevand - Gruppe B parametre
Prøveudtagning: 19.10.2022 kl. 08:10
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S DKIJ
Analyseperiode: 19.10.2022 - 24.10.2022

Prøvemærke: Afgang vandværk

Lab prøvenr:	835-2022-81195216	Enhed	Kravværdier **		DL.	Metode	Urel (%)	
			Min.	Max.			⌘	
Opfølgning til Lab prøvenr:	80796686				*		A	
Organiske samleparametre								
NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof	2.0	mg/l		4	0.1	DS/EN 1484:1997	A	15
Oplysninger fra prøvetager								
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS ISO 5667-5,MST-Drikkevand. Manual for prøvetagning (v4,2017)		
Prøvetagning efter flush	Udført					DS ISO 19458,DS ISO 5667-5,MST-Drikkevand. Manual for prøvetagning (v4,2017)		

Underleverandør:

A: Eurofins Miljø A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

De angivne kravværdier er vejledende, da prøven er udtaget på vandværket efter flush (gennemskylning).

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bek.nr. 1383 af 3. oktober 2022 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Kopi til:

Guldborgsund Kommune, Kopimodtager drikkevand, Parkvej 37, 4800 Nykøbing F

24.10.2022

Kundecenter
Tlf: 70224256
Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø Vand A/S
Kundecenter

Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

⌘): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

**): Miljøministeriets bek.nr. 1383 af 3. oktober 2022 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.