

Sdr. Nisum Vandværk A.M.B.A
Kirkebyvej 46
6990 Ulfborg
Att.: Kurt Nordestgaard

Rapportnr.: AR-23-CG-23056810-01
Batchnr.: EUDKVE-23056810
Kundenr.: CA0025018
Modt. dato: 04.07.2023

Analyserapport

Prøvested:	Sdr. Nisum Vandværk - Vandværket - 100225 - / 4661100600		
Prøvetype:	Drikkevand - Mikrobiologisk kontrol		
Prøvedtagning:	04.07.2023 kl. 10:29		
Prøvetager:	Eurofins Miljø Vand A/S	MUR4	
Analyseperiode:	04.07.2023 - 11.07.2023		

Prøvemærke:		Afgang vandværk					
Lab prøvenr:	835-2023-81262852	Enhed	Kravværdier **		DL.	Metode	α) Urel (%)
			Min.	Max.			
Opfølgning til Lab prøvenr:	80551456					*	A
Mikrobiologi							
Coliforme bakterier 37°C	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	ISO 9308-2:2012	A 0.25%
Escherichia coli	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	ISO 9308-2:2012	A 0.25%
Intestinale Enterokokker	< 1	CFU/100 ml		i.m.	1	ISO 7899-2:2000	A 0.11%
Kimtal ved 22°C	< 1	CFU/ml		200	1	ISO 6222:1999	A 0.15%
Oplysninger fra prøvetager							
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS ISO 5667-5:2006,MST - Drikkevand. Manual for prøvetagning (v5,2021	
Prøvetagning efter flush	Udført					DS ISO 5667-5:2006,DS/EN ISO 19458:2006,MST - Drikkevand. Manual for prøvetagning (v5,2021	

Underleverandør:

A: Eurofins Miljø A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

De angivne kravværdier er vejledende, da prøven er udtaget på vandværket efter flush (gennemskyllning).

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bek.nr. 1023 af 29. juni 2023 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Kopi til:

Holstebro Kommune, Kopimodtager drikkevand, Kirkestræde 11, 7500 Holstebro
Sdr. Nisum Vandværk A.M.B.A, Karsten Holm, Kirkebyvej 46, 6990 Ulfborg
Sdr. Nisum Vandværk A.M.B.A, Lars Fogh Hansen, Kirkebyvej 46, 6990 Ulfborg

11.07.2023

Kundecenter
Tlf: 70224256
Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø Vand A/S
Kundecenter

Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

n): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

^{o)}: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

**): Miljøministeriets bek.nr. 1023 af 29. juni 2023 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.