

Holeby Vandværk
Ellemosevej 45
4960 Holeby
Att.: Benny Hermann
Rapportnr.: PR-23-CG-23077651-01
Batchnr.: EUDKVE-23077651
Kundenr.: CA0015107
Modt. dato: 05.09.2023

Foreløbig rapport

Prøvested:	Holeby Vandværk - Forbruger, taphane - 55593 - / 4355000499T						
Udtagningsadresse:	Binnitsevej 16, 4930 Maribo						
Prøvetype:	Drikkevand - Mikrobiologisk kontrol						
Prøveudtagning:	05.09.2023 kl. 13:35						
Prøvetager:	Eurofins Miljø Vand A/S DKIJ						
Analyseperiode:	05.09.2023 - 08.09.2023						
Prøvemærke:	Køkken						
Lab prøvenr:	835-2023-81250196	Enhed	Kravværdier **		DL.	Metode	u) Urel (%)
			Min.	Max.			
Opfølgning til Lab prøvenr:	81175418				*		A
Mikrobiologi							
Coliforme bakterier 37°C	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	ISO 9308-2:2012	A 0.25
Escherichia coli	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	ISO 9308-2:2012	A 0.25
Intestinale Enterokokker	1	! CFU/100 ml		i.m.	1	ISO 7899-2:2000	A 0.11
Oplysninger fra prøvetager							
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS ISO 5667-5:2006,MST - Drikkevand. Manual for prøvetagning (v5,2021	
Prøvetagning uden flush	Udført					DS ISO 5667-5:2006,DS/EN ISO 19458:2006	

Underleverandør:

A: Eurofins Miljø A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

Resultater mærket **!** overholder ikke kravværdierne i Miljøministeriets bek.nr. 1023 af 29. juni 2023 (Drikkevandsbekendtgørelsen).
Foreløbig analyserapport fremsendes iflg. aftale med Katharina Nellemann, Lolland Kommune.

Kopi til:

Holeby Vandværk, Jens Pedersen, Ellemosevej 45, 4960 Holeby
Lolland Kommune, Kopimodtager drikkevand, Jernbanegade 7, 4930 Maribo

Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

⌘): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

^{o)}: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

**): Miljøministeriets bek.nr. 1023 af 29. juni 2023 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.