

Ulsted-Aalebæk Vandværk amba
Kongevejen 128
9370 Hals
Att.: Hanne Bønnelykke

Rapportnr.: AR-23-CG-23082255-01
Batchnr.: EUDKVE-23082255
Kundenr.: CA0003641
Modt. dato: 19.09.2023

Analyserapport

Prøvested:	Ulsted-Aalebæk Vandværk - Ledningsnet - 71440 - V02201200 / 4817001299		
Udtagningsadresse:	Skovsgårdsvej 18, 9370 Hals		
Prøvetype:	Drikkevand - Mikrobiologisk kontrol		
Prøveudtagning:	19.09.2023 kl. 08:45		
Prøvetager:	Eurofins Miljø Vand A/S	DPCH	
Analyseperiode:	19.09.2023 - 03.10.2023		

Prøvemærke:	Køkken						
Lab prøvenr:	835-2023-81237704	Enhed	Kravværdier **		DL.	Metode	n) Urel (%)
			Min.	Max.			
Farvetal, Pt	6.4	mg Pt/l		15	1	DS/EN ISO 7887:2012, metode C	A 15
Turbiditet	0.80	FNU		1	0.05	DS/EN ISO 7027-1: 2016.	A 15
Mikrobiologi							
Coliforme bakterier 37°C	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	ISO 9308-2:2012	A 0.25 ^{o)}
Escherichia coli	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	ISO 9308-2:2012	A 0.25 ^{o)}
Intestinale Enterokokker	< 1	CFU/100 ml		i.m.	1	ISO 7899-2:2000	A 0.11 ^{o)}
Kimtal ved 22°C	9	CFU/ml		200	1	ISO 6222:1999	A 0.15 ^{o)}
Metaller							
Jern (Fe)	0.29	! mg/l		0.2	0.01	DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS	A 20
Oplysninger fra prøvetager							
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS ISO 5667-5:2006,MST - Drikkevand. Manual for prøvetagning (v5,2021	
pH	7.3	pH	7	8.5		DS/EN ISO 10523:2012	
Prøvetagning efter flush	Udført					DS ISO 5667-5:2006,DS/EN ISO 19458:2006,MST - Drikkevand. Manual for prøvetagning (v5,2021	
Vandtemperatur	15.3	°C				DS/EN ISO 19458:2006	
Ledningsevne ved 20°C	580	µS/cm		2500	15	DS/EN 27888:2003 (ved 20°C)	
Prøvens lugt	Ingen					* Organoleptisk	
Prøvens smag	Normal					* Organoleptisk	

Underleverandør:

A: Eurofins Miljø A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

Resultater mærket **!** overholder ikke kravværdierne i Miljøministeriets bek.nr. 1023 af 29. juni 2023 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

De angivne kravværdier er vejledende, da prøven er udtaget efter flush (gennemskylning).

Kopi til:

Ulsted-Aalebæk Vandværk amba, Kopimodtager, Kongevejen 128, 9370 Hals
Aalborg Kommune , Kopimodtager drikkevand, Stigsborg Brygge 5, 9100 Aalborg

Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

n): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative målesikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

^{o)}: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

**): Miljøministeriets bek.nr. 1023 af 29. juni 2023 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

Ulsted-Aalebæk Vandværk amba
Kongevejen 128
9370 Hals
Att.: Hanne Bønnelykke

Rapportnr.: AR-23-CG-23082255-01
Batchnr.: EUDKVE-23082255
Kundenr.: CA0003641
Modt. dato: 19.09.2023

Analyserapport

Prøvested:	Ulsted-Aalebæk Vandværk - Ledningsnet - 71440 - V02201200 / 4817001299					
Udtagningsadresse:	Skovsgårdsvej 18, 9370 Hals					
Prøvetype:	Drikkevand - Mikrobiologisk kontrol					
Prøveudtagning:	19.09.2023 kl. 08:45					
Prøvetager:	Eurofins Miljø Vand A/S DPCH					
Analyseperiode:	19.09.2023 - 03.10.2023					
Prøvemærke:	Køkken					
Lab prøvenr:	835-2023-81237704	Enhed	Kravværdier **	DL	Metode	n) Urel (%)
			Min. Max.			

03.10.2023

Kundecenter
 Tlf: 70224256
 Rentvand@eurofins.dk


 Kirsten Nottelmann
 Kunderådgiver Miljø

Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

n): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

^o): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

**): Miljøministeriets bek.nr. 1023 af 29. juni 2023 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.