

Hasnæs Vandværk A.m.b.A
Akacievej 20
8400 Ebeltøft
Att.: Svend-Erik Klein

Rapportnr.: AR-23-CG-23092345-01
Batchnr.: EUDKVE-23092345
Kundenr.: CA0004610
Modt. dato: 19.10.2023

Analyserapport

Prøvested: Hasnæs Vandværk - Pilealle 20, taphane - 77878 - / 4701002095
Udtagningsadresse: Pilealle 20, 8400 Ebeltøft
Prøvetype: Drikkevand - Andet
Prøveudtagning: 19.10.2023 kl. 09:20
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S DSN5
Analyseperiode: 19.10.2023 - 26.10.2023

Prøvemærke: køkkenet

Lab prøvenr:	835-2023-81299205	Enhed	Kravværdier **		DL.	Metode	n) Urel (%)	
			Min.	Max.				
Opfølgning til Lab prøvenr:	81309877				*		A	
Phenoler								
Bisphenol A	< 0.01	µg/l		2.5	0.01	M 2233 GC-MS	A	20
Oplysninger fra prøvetager								
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS ISO 5667-5:2006, MST - Drikkevand. Manual for prøvetagning (v5,2021)		
Prøvetagning uden flush	Udført					DS ISO 5667-5:2006, DS/EN ISO 19458:2006		

Underleverandør:

A: Eurofins Miljø A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bek.nr. 1023 af 29. juni 2023 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Kopi til:

Syddjurs Kommune , Natur- og Miljøafdelingen, Lundbergsvej 2, 8400 Ebeltøft

26.10.2023

Kundecenter
Tlf: 70224256
Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø Vand A/S
Kundecenter

Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

n): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

**): Miljøministeriets bek.nr. 1023 af 29. juni 2023 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.