

Ulsted-Aalebæk Vandværk amba
Kongevejen 128
9370 Hals
Att.: Hanne Bønnelykke

Rapportnr.: AR-23-CG-23086148-02
Batchnr.: EUDKVE-23086148
Kundenr.: CA0003641
Modt. dato: 02.10.2023

Analyserapport

Prøvested:	Ulsted-Aalebæk Vandværk - Forbruger, taphane - 71440 - / 4817001299T						
Udtagningsadresse:	Sønderskovvej 194, 9370 Hals						
Prøvetype:	Drikkevand - Gruppe A parametre						
Prøveudtagning:	02.10.2023 kl. 10:15						
Prøvetager:	Eurofins Miljø Vand A/S DPCH						
Analyseperiode:	02.10.2023 - 06.11.2023						
Prøvemærke:	Bryggers						
Lab prøvenr:	835-2023-81237686	Enhed	Kravværdier **		DL.	Metode	n) Urel (%)
			Min.	Max.			
Farvetal, Pt	6.8	mg Pt/l		15	1	DS/EN ISO 7887:2012, metode C	A 15
Turbiditet	< 0.05	FNU		1	0.05	DS/EN ISO 7027-1: 2016.	A 15
Mikrobiologi							
Coliforme bakterier 37°C	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	ISO 9308-2:2012	A 0.25 ^{o)}
Escherichia coli	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	ISO 9308-2:2012	A 0.25 ^{o)}
Intestinale Enterokokker	< 1	CFU/100 ml		i.m.	1	ISO 7899-2:2000	A 0.11 ^{o)}
Kimtal ved 22°C	1	CFU/ml		200	1	ISO 6222:1999	A 0.15 ^{o)}
Metaller							
Jern (Fe)	< 0.01	mg/l		0.2	0.01	DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS	A 20
Oplysninger fra prøvetager							
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS ISO 5667-5:2006,MST - Drikkevand. Manual for prøvetagning (v5,2021	
pH	7.4	pH	7	8.5		DS/EN ISO 10523:2012	
Prøvetagning uden flush	Udført					DS ISO 5667-5:2006,DS/EN ISO 19458:2006	
Vandtemperatur	15.4	°C				DS/EN ISO 19458:2006	
Ledningsevne ved 20°C	590	µS/cm		2500	15	DS/EN 27888:2003 (ved 20°C)	
Prøvens lugt	Ingen					* Organoleptisk	
Prøvens smag	Normal					* Organoleptisk	

Underleverandør:

A: Eurofins Miljø A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

Batchkommentar:

Revideret analyserapport erstatter tidligere fremsendt, adressen ændret.

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bek.nr. 1023 af 29. juni 2023 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Kopi til:

Ulsted-Aalebæk Vandværk amba, Kopimodtager, Kongevejen 128, 9370 Hals
Aalborg Kommune, Kopimodtager drikkevand, Stigsborg Brygge 5, 9100 Aalborg

Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

*) Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

n): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative målesikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

^{o)}: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

**): Miljøministeriets bek.nr. 1023 af 29. juni 2023 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

Ulsted-Aalebæk Vandværk amba
Kongevejen 128
9370 Hals
Att.: Hanne Bønnelykke

Rapportnr.: AR-23-CG-23086148-02
Batchnr.: EUDKVE-23086148
Kundenr.: CA0003641
Modt. dato: 02.10.2023

Analyserapport


Prøvested: Ulsted-Aalebæk Vandværk - Forbruger, taphane - 71440 - / 4817001299T
Udtagningsadresse: Sønderskovvej 194, 9370 Hals
Prøvetype: Drikkevand - Gruppe A parametre
Prøveudtagning: 02.10.2023 kl. 10:15
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S DPCH
Analyseperiode: 02.10.2023 - 06.11.2023

Prøvemærke: Bryggers

Lab prøvenr:	835-2023- 81237686	Enhed	Kravværdier **		DL	Metode	n) Urel (%)
			Min.	Max.			

06.11.2023

Kundecenter
 Tlf: 70224256
 Rentvand@eurofins.dk


 Kirsten Nottelmann
 Kunderådgiver Eurofins
 Miljø Vand A/S

Tegnforklaring:

<: mindre end
 >: større end

#: ingen parametre er påvist
 DL: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen
 i.p.: ikke påvist
 i.m.: ikke målelig
 n): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

**): Miljøministeriets bek.nr. 1023 af 29. juni 2023 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.