

Båstrup Gl. Sole Vandværk
Bredalvej 35
8722 Hedensted
Att.: Preben Jacobsen

Rapportnr.: AR-23-CG-23100904-01
Batchnr.: EUDKVE-23100904
Kundenr.: CA0003977
Modt. dato: 15.11.2023

Analyserapport

| | | | |
|---------------------------|--|------|--|
| Prøvested: | Båstrup Gl. Sole Vandværk - Ledningsnet - 72350 - V20002500 / 4613000399 | | |
| Udtagningsadresse: | Båstrupvej 29A, 8722 Hedensted | | |
| Prøvetype: | Drikkevand - Driftskontrol | | |
| Prøveudtagning: | 15.11.2023 kl. 09:00 | | |
| Prøvetager: | Eurofins Miljø Vand A/S | SQ6W | |
| Analyseperiode: | 15.11.2023 - 18.11.2023 | | |

| | | | |
|--------------------|--------------|--|--|
| Prøvemærke: | Frokoststuen | | |
|--------------------|--------------|--|--|

| Lab prøvenr: | 835-2023-81292713 | Enhed | Kravværdier ** | | DL | Metode | n) Urel (%) |
|--------------------------------|-------------------|------------|----------------|------|-------|---------------------|----------------------|
| | | | Min. | Max. | | | |
| Mikrobiologi | | | | | | | |
| Coliforme bakterier 37°C | < 1 | MPN/100 ml | i.m. | | 1 | ISO 9308-2:2012 | A 0.25 ^{o)} |
| Escherichia coli | < 1 | MPN/100 ml | i.m. | | 1 | ISO 9308-2:2012 | A 0.25 ^{o)} |
| Intestinale Enterokokker | < 1 | CFU/100 ml | i.m. | | 1 | ISO 7899-2:2000 | A 0.11 ^{o)} |
| Kimtal ved 22°C | 1 | CFU/ml | | 200 | 1 | ISO 6222:1999 | A 0.15 ^{o)} |
| Uorganiske forbindelser | | | | | | | |
| Nitrit | < 0.001 | mg/l | | 0.1 | 0.001 | DS ISO 15923-1:2013 | A 15 |

Oplysninger fra prøvetager

| | | | | | | | |
|---------------------------|--------|--|--|--|--|--|--|
| Akkrediteret prøvetagning | Ja | | | | | DS ISO 5667-5:2006,MST - Drikkevand. Manual for prøvetagning (v5,2021 | |
| Prøvetagning efter flush | Udført | | | | | DS ISO 5667-5:2006,DS/EN ISO 19458:2006,MST - Drikkevand. Manual for prøvetagning (v5,2021 | |

Underleverandør:

A: Eurofins Miljø A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

De angivne kravværdier er vejledende, da prøven er udtaget efter flush (gennemskylning).

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bek.nr. 1023 af 29. juni 2023 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Kopi til:

Hedensted Kommune, Kopimodtager drikkevand, Niels Espes Vej 8, 8722 Hedensted

18.11.2023

Kundecenter
Tlf: 70224256
rentvand@etn.eurofins.com

Eurofins Miljø Vand A/S
Kundecenter

Tegnforklaring:

| | | |
|------------------------------|-------|----------------------------------|
| <: mindre end | *): | Ikke omfattet af akkrediteringen |
| >: større end | i.p.: | ikke påvist |
| #: ingen parametre er påvist | i.m.: | ikke målelig |
| DL: Detektionsgrænse | n): | udført af underleverandør |

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

^{o)}: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

**): Miljøministeriets bek.nr. 1023 af 29. juni 2023 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.