

**Ulsted Aalebæk Vandværk A.m.b.a**  
**Kongevejen 128**  
**9370 Hals**  
**Att.: Kirsten Kvisel**

**Rapportnr.:** AR-24-CG-24007179-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-24007179  
**Kundenr.:** CA0003641  
**Modt. dato:** 29.01.2024

## Analyserapport

|                        |                                                                       |      |  |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------|--|
| <b>Prøvested:</b>      | Ulsted-Aalebæk Vandværk - Vandværket - 71440 - V02201200 / 4817001200 |      |  |
| <b>Prøvetype:</b>      | Drikkevand - Mikrobiologisk kontrol                                   |      |  |
| <b>Prøveudtagning:</b> | 29.01.2024 kl. 13:45                                                  |      |  |
| <b>Prøvetager:</b>     | Eurofins Miljø Vand A/S                                               | DPCH |  |
| <b>Analyseperiode:</b> | 29.01.2024 - 02.02.2024                                               |      |  |

|                            |                   |                        |                |      |     |                                                                                            |             |
|----------------------------|-------------------|------------------------|----------------|------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Prøvemærke:                |                   | Afgang vandværk Før UV |                |      |     |                                                                                            |             |
| Lab prøvenr:               | 835-2023-81315834 | Enhed                  | Kravværdier ** |      | DL. | Metode                                                                                     | α) Urel (%) |
|                            |                   |                        | Min.           | Max. |     |                                                                                            |             |
| Mikrobiologi               |                   |                        |                |      |     |                                                                                            |             |
| Coliforme bakterier 37°C   | < 1               | MPN/100 ml             |                | i.m. | 1   | ISO 9308-2:2012                                                                            | A 0.25%     |
| Escherichia coli           | < 1               | MPN/100 ml             |                | i.m. | 1   | ISO 9308-2:2012                                                                            | A 0.25%     |
| Kimtal ved 22°C            | 11                | CFU/ml                 |                | 200  | 1   | ISO 6222:1999                                                                              | A 0.15%     |
| Kimtal ved 37°C            | < 1               | CFU/ml                 |                |      | 1   | ISO 6222:1999                                                                              | A 0.15%     |
| Oplysninger fra prøvetager |                   |                        |                |      |     |                                                                                            |             |
| Akkrediteret prøvetagning  | Ja                |                        |                |      |     | DS ISO 5667-5:2006,MST - Drikkevand. Manual for prøvetagning (v5,2021                      |             |
| Prøvetagning efter flush   | Udført            |                        |                |      |     | DS ISO 5667-5:2006,DS/EN ISO 19458:2006,MST - Drikkevand. Manual for prøvetagning (v5,2021 |             |

### Underleverandør:

A: Eurofins Steins Laboratorium (Vejen - Food) (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 222)

De angivne kravværdier er vejledende, da prøven er udtaget på vandværket efter flush (gennemskylning).

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bek.nr. 1023 af 29. juni 2023 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

### Kopi til:

Ulsted Aalebæk Vandværk A.m.b.a, Kopimodtager, Kongevejen 128, 9370 Hals  
 Aalborg Kommune, Kopimodtager drikkevand, Stigsborg Brygge 5, 9100 Aalborg

02.02.2024

Kundecenter  
 Tlf: 70224256  
 rentvand@etn.eurofins.com

Eurofins Miljø Vand A/S  
 Kundecenter

### Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

n): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

<sup>o)</sup>: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

\*\*): Miljøministeriets bek.nr. 1023 af 29. juni 2023 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.