

Ulsted Aalebæk Vandværk A.m.b.a
Kongevejen 128
9370 Hals
Att.: Kirsten Kvisel

Rapportnr.: AR-24-CG-24013387-01
Batchnr.: EUDKVE-24013387
Kundenr.: CA0003641
Modt. dato: 19.02.2024

Analyserapport

Prøvested: Ulsted-Aalebæk VV - Vandværket - 71440 - V02201200 / 4817001200
Prøvetype: Drikkevand - Mikrobiologisk kontrol
Prøveudtagning: 19.02.2024 kl. 14:30
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S DPCH
Analyseperiode: 19.02.2024 - 23.02.2024

Prøvemærke: Afgang vandværk / Før UV

Lab prøvenr:	835-2023-81330147	Enhed	Kravværdier **		DL.	Metode	n) Urel (%)	
			Min.	Max.				
Opfølgning til Lab prøvenr:	81315819				*		B	
Mikrobiologi								
Coliforme bakterier 37°C	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	ISO 9308-2:2012	A	0.25 ^{o)}
Escherichia coli	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	ISO 9308-2:2012	A	0.25 ^{o)}
Kimtal ved 22°C	36	CFU/ml		200	1	ISO 6222:1999	A	0.15 ^{o)}
Kimtal ved 37°C	4	CFU/ml			1	ISO 6222:1999	A	0.15 ^{o)}
Metaller								
Mangan (Mn)	< 0.002	mg/l		0.05	0.002	SM 3120 ICP-OES	B	20
Oplysninger fra prøvetager								
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS ISO 5667-5:2006,MST - Drikkevand. Manual for prøvetagning (v5,2021		
Prøvetagning efter flush	Udført					DS ISO 5667-5:2006,DS/EN ISO 19458:2006,MST - Drikkevand. Manual for prøvetagning (v5,2021		

Underleverandør:

A: Eurofins Steins Laboratorium (Vejen - Food) (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 222)
B: Eurofins Miljø A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

De angivne kravværdier er vejledende, da prøven er udtaget på vandværket efter flush (gennemskylning).

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bek.nr. 1023 af 29. juni 2023 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Kopi til:

Ulsted Aalebæk Vandværk A.m.b.a, Kopimodtager, Kongevejen 128, 9370 Hals
Aalborg Kommune, Kopimodtager drikkevand, Stigsborg Brygge 5, 9100 Aalborg

23.02.2024

Kundecenter
Tlf: 70224256
rentvand@etn.eurofins.com

Eurofins Miljø Vand A/S
Kundecenter

Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

n): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

^{o)}: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

**): Miljøministeriets bek.nr. 1023 af 29. juni 2023 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.