

Vestforsyning Vand A/S  
Nupark 51  
7500 Holstebro  
Att.: Vandvagten

Rapportnr.: AR-24-CG-24026386-01  
Batchnr.: EUDKVE-24026386  
Kundenr.: CA0012582  
Modt. dato: 08.04.2024

## Analyserapport

Prøvested: Nibsbjerg Vandcenter - Hodsagervej 50, taphane - 172017 - / 4661101197  
Udtagningsadresse: Hodsagervej 50, 7500 Holstebro  
Prøvetype: Drikkevand - Gruppe A parametre  
Prøveudtagning: 08.04.2024 kl. 08:35  
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S DTOP  
Analyseperiode: 08.04.2024 - 11.04.2024

Prøvemærke: Køkken

| Lab prøvenr:               | 835-2024-81346388 | Enhed      | Kravværdier ** |      | DL.  | Metode                                                                | Urel (%) |                    |
|----------------------------|-------------------|------------|----------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|
|                            |                   |            | Min.           | Max. |      |                                                                       | κ        |                    |
| Farvetal, Pt               | 2.9               | mg Pt/l    |                | 15   | 1    | DS/EN ISO 7887:2012, metode C                                         | A        | 15                 |
| Turbiditet                 | 0.06              | FNU        |                | 1    | 0.05 | DS/EN ISO 7027-1: 2016.                                               | A        | 15                 |
| Mikrobiologi               |                   |            |                |      |      |                                                                       |          |                    |
| Coliforme bakterier 37°C   | < 1               | MPN/100 ml |                | i.m. | 1    | ISO 9308-2:2012                                                       | B        | 0.25 <sup>o)</sup> |
| Escherichia coli           | < 1               | MPN/100 ml |                | i.m. | 1    | ISO 9308-2:2012                                                       | B        | 0.25 <sup>o)</sup> |
| Intestinale Enterokokker   | < 1               | CFU/100 ml |                | i.m. | 1    | ISO 7899-2:2000                                                       | B        | 0.11 <sup>o)</sup> |
| Kimtal ved 22°C            | 1                 | CFU/ml     |                | 200  | 1    | ISO 6222:1999                                                         | B        | 0.15 <sup>o)</sup> |
| Metaller                   |                   |            |                |      |      |                                                                       |          |                    |
| Jern (Fe)                  | < 0.01            | mg/l       |                | 0.2  | 0.01 | DS/EN ISO 17294m:2023 ICP-MS                                          | A        | 20                 |
| Oplysninger fra prøvetager |                   |            |                |      |      |                                                                       |          |                    |
| Akkrediteret prøvetagning  | Ja                |            |                |      |      | DS ISO 5667-5:2006,MST - Drikkevand. Manual for prøvetagning (v5,2021 |          |                    |
| pH                         | 7.5               | pH         | 7              | 8.5  |      | DS/EN ISO 10523:2012                                                  |          |                    |
| Prøvetagning uden flush    | Udført            |            |                |      |      | DS ISO 5667-5:2006,DS/EN ISO 19458:2006                               |          |                    |
| Vandtemperatur             | 12.7              | °C         |                |      |      | DS/EN ISO 19458:2006                                                  |          |                    |
| Ledningsevne ved 20°C      | 420               | µS/cm      |                | 2500 | 15   | DS/EN 27888:2003 (ved 20°C)                                           |          |                    |
| Prøvens lugt               | Ingen             |            |                |      |      | * Organoleptisk                                                       |          |                    |
| Prøvens smag               | Normal            |            |                |      |      | * Organoleptisk                                                       |          |                    |

### Underleverandør:

A: Eurofins Miljø A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)  
B: Eurofins Steins Laboratorium (Vejen - Food) (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 222)

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bek.nr. 1023 af 29. juni 2023 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

### Kopi til:

Arla Foods / HOCO, Dorthe Nymark, Bülowvej 9, 7500 Holstebro  
Holstebro Kommune, Kopimodtager drikkevand, Kirkestræde 11, 7500 Holstebro  
Vestforsyning Vand A/S, Bo Dam, Nupark 51, 7500 Holstebro  
Vestforsyning Vand A/S, Jesper Madsen, Nupark 51, 7500 Holstebro

### Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

κ): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

<sup>o)</sup>: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

\*\*): Miljøministeriets bek.nr. 1023 af 29. juni 2023 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

Vestforsyning Vand A/S  
Nupark 51  
7500 Holstebro  
Att.: VandvagtenRapportnr.: AR-24-CG-24026386-01  
Batchnr.: EUDKVE-24026386  
Kundenr.: CA0012582  
Modt. dato: 08.04.2024

## Analyserapport

Prøvested: Nibsbjerg Vandcenter - Hodsagervej 50, taphane - 172017 - / 4661101197  
Udtagningsadresse: Hodsagervej 50, 7500 Holstebro  
Prøvetype: Drikkevand - Gruppe A parametre  
Prøveudtagning: 08.04.2024 kl. 08:35  
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S DTOP  
Analyseperiode: 08.04.2024 - 11.04.2024

Prøvemærke: Køkken

| Lab prøvenr: | 835-2024-81346388 | Enhed | Kravværdier **<br>Min. Max. | DL. | Metode | Urel<br>(%) |
|--------------|-------------------|-------|-----------------------------|-----|--------|-------------|
|--------------|-------------------|-------|-----------------------------|-----|--------|-------------|

11.04.2024

Kundecenter  
Tlf: 70224256  
rentvand@etn.eurofins.comEurofins Miljø Vand A/S  
KundecenterTegnforklaring:

&lt;: mindre end

&gt;: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

⌘): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

\*\*): Miljøministeriets bek.nr. 1023 af 29. juni 2023 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.