

**BØSØRE VANDVÆRK A.M.B.A.**  
c/o Anders Skriver  
Åhusene 9  
5871 Frørup  
Att.: Karsten Bruno Jensen

**Rapportnr.:** AR-24-CG-24026815-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-24026815  
**Kundenr.:** CA0005660  
**Modt. dato:** 09.04.2024

## Analyserapport

|                           |                                                              |      |  |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------|------|--|
| <b>Prøvested:</b>         | Bøsøre Vandværk - Genvejen 9, taphane - 81385 - / 4435005097 |      |  |
| <b>Udtagningsadresse:</b> | Genvejen 9, 5874 Hesselager                                  |      |  |
| <b>Prøvetype:</b>         | Drikkevand - Gruppe A parametre                              |      |  |
| <b>Prøveudtagning:</b>    | 09.04.2024 kl. 11:30                                         |      |  |
| <b>Prøvetager:</b>        | Eurofins Miljø Vand A/S                                      | SQ6W |  |
| <b>Analyseperiode:</b>    | 09.04.2024 - 13.04.2024                                      |      |  |

|                    |            |  |  |
|--------------------|------------|--|--|
| <b>Prøvemærke:</b> | Bryggerset |  |  |
|--------------------|------------|--|--|

| Lab prøvenr: | 835-2023-81314536 | Enhed | Kravværdier ** |      | DL. | Metode | n) Urel (%) |
|--------------|-------------------|-------|----------------|------|-----|--------|-------------|
|              |                   |       | Min.           | Max. |     |        |             |

|              |      |         |  |    |      |                               |      |
|--------------|------|---------|--|----|------|-------------------------------|------|
| Farvetal, Pt | < 1  | mg Pt/l |  | 15 | 1    | DS/EN ISO 7887:2012, metode C | A 15 |
| Turbiditet   | 0.06 | FNU     |  | 1  | 0.05 | DS/EN ISO 7027-1: 2016.       | A 15 |

### Mikrobiologi

|                          |     |            |  |      |   |                 |                      |
|--------------------------|-----|------------|--|------|---|-----------------|----------------------|
| Coliforme bakterier 37°C | < 1 | MPN/100 ml |  | i.m. | 1 | ISO 9308-2:2012 | B 0.25 <sup>o)</sup> |
| Escherichia coli         | < 1 | MPN/100 ml |  | i.m. | 1 | ISO 9308-2:2012 | B 0.25 <sup>o)</sup> |
| Intestinale Enterokokker | < 1 | CFU/100 ml |  | i.m. | 1 | ISO 7899-2:2000 | B 0.11 <sup>o)</sup> |
| Kimtal ved 22°C          | 1   | CFU/ml     |  | 200  | 1 | ISO 6222:1999   | B 0.15 <sup>o)</sup> |

### Metaller

|           |        |      |  |     |      |                              |      |
|-----------|--------|------|--|-----|------|------------------------------|------|
| Jern (Fe) | < 0.01 | mg/l |  | 0.2 | 0.01 | DS/EN ISO 17294m:2023 ICP-MS | A 20 |
|-----------|--------|------|--|-----|------|------------------------------|------|

### Oplysninger fra prøvetager

|                           |        |       |   |      |    |                                                                         |  |
|---------------------------|--------|-------|---|------|----|-------------------------------------------------------------------------|--|
| Akkrediteret prøvetagning | Ja     |       |   |      |    | DS ISO 5667-5:2006, MST - Drikkevand. Manual for prøvetagning (v5,2021) |  |
| pH                        | 7.4    | pH    | 7 | 8.5  |    | DS/EN ISO 10523:2012                                                    |  |
| Prøvetagning uden flush   | Udført |       |   |      |    | DS ISO 5667-5:2006, DS/EN ISO 19458:2006                                |  |
| Vandtemperatur            | 9.4    | °C    |   |      |    | DS/EN ISO 19458:2006                                                    |  |
| Ledningsevne ved 20°C     | 720    | µS/cm |   | 2500 | 15 | DS/EN 27888:2003 (ved 20°C)                                             |  |
| Prøvens lugt              | Ingen  |       |   |      |    | * Organoleptisk                                                         |  |
| Prøvens smag              | Normal |       |   |      |    | * Organoleptisk                                                         |  |

### Underleverandør:

A: Eurofins Miljø A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)  
B: Eurofins Steins Laboratorium (Vejen - Food) (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 222)

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bek.nr. 1023 af 29. juni 2023 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

### Kopi til:

BØSØRE VANDVÆRK A.M.B.A., Anders Skriver, c/o Anders Skriver, Åhusene 9, 5871 Frørup  
BØSØRE VANDVÆRK A.M.B.A., revsoere.smedie@mail.tele.dk, c/o Anders Skriver, Åhusene 9, 5871 Frørup  
Svendborg Kommune, Hodya Huusom, Svendborgvej 135, 5762 Vester Skerninge  
Svendborg Kommune, Jakob Nørby, Svendborgvej 135, 5762 Vester Skerninge  
Svendborg Kommune, Kopimodtager drikkevand, Svendborgvej 135, 5762 Vester Skerninge  
Svendborg Kommune, Thomas Andersen, Svendborgvej 135, 5762 Vester Skerninge

### Tegnforklaring:

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| <: mindre end                | *) Ikke omfattet af akkrediteringen |
| >: større end                | i.p.: ikke påvist                   |
| #: ingen parametre er påvist | i.m.: ikke målelig                  |
| DL: Detektionsgrænse         | n): udført af underleverandør       |

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

<sup>o)</sup>: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

\*\*): Miljøministeriets bek.nr. 1023 af 29. juni 2023 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

BØSØRE VANDVÆRK A.M.B.A.  
c/o Anders Skriver  
Åhusene 9  
5871 Frørup  
Att.: Karsten Bruno Jensen

Rapportnr.: AR-24-CG-24026815-01  
Batchnr.: EUDKVE-24026815  
Kundenr.: CA0005660  
Modt. dato: 09.04.2024

## Analyserapport

Prøvested: Bøsøre Vandværk - Genvejen 9, taphane - 81385 - / 4435005097  
Udtagningsadresse: Genvejen 9, 5874 Hesselager  
Prøvetype: Drikkevand - Gruppe A parametre  
Prøveudtagning: 09.04.2024 kl. 11:30  
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S SQ6W  
Analyseperiode: 09.04.2024 - 13.04.2024

|              |                   |       |                |      |     |             |
|--------------|-------------------|-------|----------------|------|-----|-------------|
| Prøvemærke:  | Bryggerset        |       |                |      |     |             |
| Lab prøvenr: | 835-2023-81314536 | Enhed | Kravværdier ** |      | DL. | Metode      |
|              |                   |       | Min.           | Max. |     | n) Urel (%) |

13.04.2024

Kundecenter  
Tlf: 70224256  
rentvand@etn.eurofins.com

Eurofins Miljø Vand A/S  
Kundecenter

### Tegnforklaring:

&lt;: mindre end

&gt;: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

n): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

\*\*): Miljøministeriets bek.nr. 1023 af 29. juni 2023 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.