

Thy Drikkevand A/S  
Silstrupvej 12  
7700 Thisted  
Att.: Bo Olsen

Rapportnr.: AR-24-CA-24106543-01  
Batchnr.: EUDKVE-24106543  
Kundenr.: CA0021788  
Modt. dato: 02.12.2024

## Analyserapport

Prøvested:	Ellidsbøl Vandværk - Vandværket - 71715 - / 4849000100		
Prøvetype:	Drikkevand - Andet		
Prøveudtagning:	02.12.2024 kl. 12:20		
Prøvetager:	Eurofins Miljø Vand A/S	N2F2	
Analyseperiode:	02.12.2024 - 10.12.2024		

Lab prøvenr:	835-2024-81451145	Enhed	Kravværdier ** Min. Max.	DL.	Metode	Urel (%)
<b>Prøvemærke:</b> iltningssøjle 1						
<b>Uorganiske forbindelser</b>						
Ammonium (NH <sub>4</sub> )	0.015	mg/l	0.05	0.005	SM 17. udg. 4500-NH3 (H)	15
<b>Metaller</b>						
Jern (Fe)	0.28	! mg/l	0.2	0.01	DS/EN ISO 17294-1:2024, DS/EN ISO 17294-2:2023 m. ICP-MS	20
Mangan (Mn)	0.038	mg/l	0.05	0.002	DS/EN ISO 17294-1:2024, DS/EN ISO 17294-2:2023 m. ICP-MS	20
<b>Kulbrinter</b>						
Methan	0.017	! mg/l	0.01	0.005	M 0066 GC-FID	20
<b>Oplysninger fra prøvetager</b>						
Akkrediteret prøvetagning	Ja				DS ISO 5667-5:2006, MST - Drikkevand. Manual for prøvetagning (v5.2021	A
Prøvetagning efter flush	Udført				DS ISO 5667-5:2006, DS/EN ISO 19458:2006, MST - Drikkevand. Manual for prøvetagning (v5.2021	A

### Underleverandør:

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

Resultater mærket ! overholder ikke kravværdierne i Miljøministeriets BEK nr 940 af 22/07/2024 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

De angivne kravværdier er vejledende, da prøven er udtaget på vandværket efter flush (gennemskylning).

### Kopi til:

Jammerbugt Kommune, Kopimodtager drikkevand, Toftevej 43, 9440 Aabybro  
Thisted Kommune, Kopimodtager drikkevand, Kirkevej 9, 7760 Hurup Thy  
Thy Drikkevand A/S, Helle Korsgaard, Silstrupvej 12, 7700 Thisted  
Thy Drikkevand A/S, Jacob Bertelsen, Silstrupvej 12, 7700 Thisted

10.12.2024

Kundecenter  
Tlf: 70224256  
rentvand@etn.eurofins.com

*Kathrine Rønholm-Nielsen*  
Kathrine Rønholm-Nielsen  
Kunderådgiver Eurofins  
Miljø Vand A/S

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
\*): Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
⊘): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative målesikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

\*\*): Miljøministeriets BEK nr 940 af 22/07/2024 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.