

Vestforsyning Vand A/S  
Nupark 51  
7500 Holstebro  
Att.: Vandvagten

Rapportnr.: AR-25-CG-25078301-01  
Batchnr.: EUDKVE-25078301  
Kundenr.: CA0012582  
Modt. dato: 04.09.2025  
Valideringskode: F94312DD20

## Analyserapport

**Prøvested:** Mogenstrup Vandværk - Forbruger, taphane - 100860 - / 4661102399T  
**Udtagningsadresse:** Ådalen 4, 7800 Skive  
**Prøvetype:** Drikkevand - Gruppe A parametre  
**Prøveudtagning:** 04.09.2025 kl. 10:01  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø Vand A/S KL2A  
**Analyseperiode:** 04.09.2025 - 16.09.2025

**Prøvemærke:** køkken

Lab prøvenr:	835-2025-81501774	Enhed	Kravværdier **		DL.	Metode	n)	Urel (%)
			Min.	Max.				
Farvetal, Pt	2.1	mg Pt/l		15	1	DS/EN ISO 7887:2012, metode C	A	15
Turbiditet	< 0.05	FNU		1	0.05	DS/EN ISO 7027-1: 2016.	A	15
<b>Mikrobiologi</b>								
Coliforme bakterier 37°C	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	ISO 9308-2:2012	B	0.25 <sup>o)</sup>
Escherichia coli	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	ISO 9308-2:2012	B	0.25 <sup>o)</sup>
Intestinale Enterokokker	< 1	CFU/100 ml		i.m.	1	ISO 7899-2:2000	B	0.11 <sup>o)</sup>
Kimtal ved 22°C	< 1	CFU/ml		200	1	ISO 6222:1999	B	0.15 <sup>o)</sup>
<b>Metaller</b>								
Jern (Fe)	< 0.01	mg/l		0.2	0.01	DS/EN ISO 17294-1:2024, DS/EN ISO 17294-2:2023 m. ICP-MS	A	20
<b>Phenoler</b>								
Bisphenol A	< 0.01	µg/l		2.5	0.01	M 2233 GC-MS	A	20
<b>Oplysninger fra prøvetager</b>								
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS ISO 5667-5:2006, MST - Drikkevand. Manual for prøvetagning(v6,2025)		
pH	7.5	pH	7	8.5		DS/EN ISO 10523:2012		
Prøvetagning uden flush	Udført					DS ISO 5667-5:2006, DS/EN ISO 19458:2006		
Vandtemperatur	18.0	°C				DS/EN ISO 19458:2006		
Ledningsevne ved 20°C	410	µS/cm		2500	15	DS/EN 27888:2003 (ved 20°C)		
Prøvens lugt	Ingen					* Organoleptisk		

### Underleverandør:

A: Eurofins Miljø A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)  
B: Eurofins Steins Laboratorium (Vejen - Food) (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 222)

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets BEK nr 221 af 25/02/2025 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

### Kopi til:

Arla Foods / HOCO, Dorthe Nymark, Bülowsvej 9, 7500 Holstebro  
Holstebro Kommune, Kopimodtager drikkevand, Kirkestræde 11, 7500 Holstebro  
Vestforsyning Vand A/S, Bo Dam, Nupark 51, 7500 Holstebro  
Vestforsyning Vand A/S, Jesper Madsen, Nupark 51, 7500 Holstebro

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
\*): Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
n): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

<sup>o)</sup>: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

\*\*): Miljøministeriets BEK nr 221 af 25/02/2025 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

Vestforsyning Vand A/S  
Nupark 51  
7500 Holstebro  
Att.: Vandvagten

Rapportnr.: AR-25-CG-25078301-01  
Batchnr.: EUDKVE-25078301  
Kundenr.: CA0012582  
Modt. dato: 04.09.2025  
Valideringskode: F94312DD20

## Analyserapport

**Prøvested:** Mogenstrup Vandværk - Forbruger, taphane - 100860 - / 4661102399T  
**Udtagningsadresse:** Ådalen 4, 7800 Skive  
**Prøvetype:** Drikkevand - Gruppe A parametre  
**Prøveudtagning:** 04.09.2025 kl. 10:01  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø Vand A/S KL2A  
**Analyseperiode:** 04.09.2025 - 16.09.2025

**Prøvemærke:** køkken

Lab prøvenr:	835-2025-81501774	Enhed	Kravværdier **		DL.	Metode	n) Urel (%)
			Min.	Max.			

16.09.2025



I tvivl om ægtheden?  
Scan QR koden  
Eller gå til:  
<https://reports.et.dk.eurofins.com>

Kundecenter  
Tlf: 70224256  
[rentvand@etn.eurofins.com](mailto:rentvand@etn.eurofins.com)

Eurofins Miljø Vand A/S  
Kundecenter

**Tegnforklaring:**

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
\*): Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
n): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.  
°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

\*\*): Miljøministeriets BEK nr 221 af 25/02/2025 (Drikkevandsbekendtgørelsen).