Eurofins Miljø Vand A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4256
CVR/VAT: DK-29822980

TEST Reg.No. 555

Hasnæs Vandværk A.m.b.A
Akacievej 20
8400 Ebeltoft
Att.: Per Abildskov

Rapportnr.:	AR-26-CG-26079970-01
Batchnr.:	EUDKVE-26079970
Kundenr.:	CA0004610
Modt. dato:	31.08.2026
Valideringskode:	AE415DF3E9

Analyserapport

Prøvested:	Hasnæs VV - Lærkelunden - Pilevænget 49, taphane - 77878 - / 4701002097
Udtagningsadresse:	Pilevænget 49, 8400 Ebeltoft
Prøvetype:	Drikkevand - Gruppe A parametre
Prøveudtagning:	31.08.2026 kl. 12:48
Prøvetager:	Eurofins Miljø Vand A/S DSN5
Analyseperiode:	31.08.2026 - 04.09.2026

Prøvemærke: køkkenet

Lab prøvenr:	835-2022-81204085	Enhed	Kravværdier ** Min.	Kravværdier ** Max.	DL.	Metode	¤)	Urel (%)
Farvetal, Pt	3.2	mg Pt/l		15	1	DS/EN ISO 7887:2012, metode C	A	15
Turbiditet	0.32	FNU		1	0.05	DS/EN ISO 7027-1: 2016.	A	15
Mikrobiologi								
Coliforme bakterier 37°C	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	ISO 9308-2:2012	B	0.25$^{σ)}$
Escherichia coli	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	ISO 9308-2:2012	B	0.25$^{σ)}$
Intestinale Enterokokker	< 1	CFU/100 ml		i.m.	1	ISO 7899-2:2000	B	0.11$^{σ)}$
Kimtal ved 22°C	1	CFU/ml		200	1	ISO 6222:1999	B	0.15$^{σ)}$
Metaller								
Jern (Fe)	0.041	mg/l		0.2	0.01	DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 m. ICP-MS	A	20
Oplysninger fra prøvetager								
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS ISO 5667-5:2006,MST - Drikkevand. Manual for prøvetagning(v6,2025)		
pH	7.6	pH	7	8.5		DS/EN ISO 10523:2012		
Prøvetagning uden flush	Udført					DS ISO 5667-5:2006,DS/EN ISO 19458:2006		
Vandtemperatur	18.4	°C				DS/EN ISO 19458:2006		
Ledningsevne ved 20°C	440	µS/cm		2500	15	DS/EN 27888:2003 (ved 20°C)		15
Prøvens lugt	Ingen					* Organoleptisk		
Prøvens smag	Normal					* Organoleptisk		

Underleverandør:

A: Eurofins Miljø A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)
B: Eurofins Steins Laboratorium (Vejen - Food) (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 222)

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets BEK nr 1272 af 31/10/2025 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Kopi til:
Hasnæs Vandværk A.m.b.A, Rapport-fakturamodtager, Akacievej 20, 8400 Ebeltoft
Syddjurs Kommune, Natur- og Miljøafdelingen, Lundbergsvej 2, 8400 Ebeltoft

Tegnforklaring:

<: mindre end
>: større end
#: ingen parametre er påvist
DL: Detektionsgrænse
*): Ikke omfattet af akkrediteringen
i.p,ND: ikke påvist
i.m.: ikke målelig
¤): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.
^{σ}): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse
**): Miljøministeriets BEK nr 1272 af 31/10/2025 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

Eurofins Miljø Vand A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4256
CVR/VAT: DK-29822980

TEST Reg.No. 555

Hasnæs Vandværk A.m.b.A
Akacievej 20
8400 Ebeltoft
Att.: Per Abildskov

Rapportnr.:	AR-26-CG-26079970-01
Batchnr.:	EUDKVE-26079970
Kundenr.:	CA0004610
Modt. dato:	31.08.2026
Valideringskode:	AE415DF3E9

Analyserapport

Prøvested:	Hasnæs VV - Lærkelunden - Pilevænget 49, taphane - 77878 - / 4701002097
Udtagningsadresse:	Pilevænget 49, 8400 Ebeltoft
Prøvetype:	Drikkevand - Gruppe A parametre
Prøveudtagning:	31.08.2026 kl. 12:48
Prøvetager:	Eurofins Miljø Vand A/S DSN5
Analyseperiode:	31.08.2026 - 04.09.2026

Prøvemærke: køkkenet

Lab prøvenr:	835-2022-81204085	Enhed	Kravværdier ** Min.	Kravværdier ** Max.	DL.	Metode	¤)	Urel (%)

04.09.2026

I tvivl om ægtheden?
Scan QR koden
Eller gå til:
https://reports.et.dk.eurofins.com

Kundecenter
Tlf: 70224256
rentvand@etn.eurofins.com

Eurofins Miljø Vand A/S
Kundecenter

Tegnforklaring:

<: mindre end
>: større end
#: ingen parametre er påvist
DL: Detektionsgrænse
*): Ikke omfattet af akkrediteringen
i.p,ND: ikke påvist
i.m.: ikke målelig
¤): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.
$^{\sigma}$): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse
**): Miljøministeriets BEK nr 1272 af 31/10/2025 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.