

Svenstrup Vandværk I/S
Vadstedvej 180
8450 Hammel
Att.: Hans Jørgen Bech

Rapportnr.: AR-13-CA-00048800-01
Batchnr.: EUDKVE-00048800
Kunde nr. CA0004705
Modt. dato: 01.02.2013

Analyserapport

Prøvested: Svenstrup Vandværk Ledningsnet - V20003000 / 4711003099
Udtagningsadresse: Hedehusvej 4, 8450 Hammel
Prøvetype: Drikkevand - Begrænset kontrol
Prøveudtagning: 01.02.2013 kl.08:30
Prøvetager: Eurofins Miljø A/S KHO
Analyseperiode: 01.02.2013 - 05.02.2013

Prøvemærke: Køkken

Lab prøvenr:	04880001	Enhed	Kravværdier**		DL.	Metode	Um (%)
			Min.	Max.			
Mikrobiologi							
Coliforme bakt. 37°C	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	IDEXX-Colilert	
Escherichia coli	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	IDEXX-Colilert	
Kimtal ved 22 °C	5	CFU/ml		200	1	ISO 6222:2002	
Metaller							
Jern (Fe)	0.025	mg/l		0.2	0.01	SM 3120 ICP/OES	30
Oplysninger fra prøvetager							
Prøvens klarhed	Klar					* Visuel	
Prøvens farve	Farveløs					* Visuel	
Prøvens lugt	Ingen					* Organolep	
Prøvens smag	Normal					* Organolep	
Vandtemperatur	5.0	°C				DS 2250	
pH	7.4	pH	7	8.5		DS 287	
Ledningsevne	49	mS/m			0.1	DS/EN 27888	
Iltindhold	7.5	mg/l	5		0.1	DS/EN 25814	

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011.

Kopi til:

Favrskov Kommune, Kopimodtager drikkevand, Skovvej 20, 8382 Hinnerup
 Svenstrup Vandværk I/S, Hans J Bech, Vadstedvej 180, 8450 Hammel

05.02.2013



Anette Nielsen
 Senior Rådgiver

Kundecenter
 Tel 70224256
 Rentvand@eurofins.dk

Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL.: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

**): Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.