

Balka Strand Vandværk
Vestre Strandvej 23
3730 Neksø
Att.: Jens Haagenen

Rapportnr.: AR-13-CA-00090611-01
Batchnr.: EUDKVE-00090611
Kunde nr. CA0004200
Modt. dato: 27.06.2013

Analyserapport

Prøvested: Balka Strand Vandværk Ledningsnet - V20002700 / 4405002799
Udtagningsadresse: Søndre Landevej 48, 3730 Neksø
Prøvetype: Drikkevand - Begrænset kontrol
Prøveudtagning: 27.06.2013 kl. 10:15
Prøvetager: Eurofins Miljø A/S HBK
Analyseperiode: 27.06.2013 - 05.07.2013

Prøvemærke: Bryggershane

Lab prøvenr:	09061101	Enhed	Kravværdier**		DL.	Metode	Um (%)
			Min.	Max.			
Mikrobiologi							
Coliforme bakt. 37°C	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	IDEXX-Colilert	
Escherichia coli	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	IDEXX-Colilert	
Kimtal ved 22 °C	5	CFU/ml		200	1	ISO 6222:2002	
Metaller							
Jern (Fe)	0.012	mg/l		0.2	0.01	SM 3120 ICP/OES	30
Oplysninger fra prøvetager							
Prøvens klarhed	Klar					* Visuel	
Prøvens farve	Farveløs					* Visuel	
Prøvens lugt	Ingen					* Organolep	
Prøvens smag	Normal					* Organolep	
Vandtemperatur	13.7	°C				DS 2250	
pH	7.7	pH	7	8.5		DS 287	
Ledningsevne	82	mS/m			0.1	DS/EN 27888	
Iltindhold	10.1	mg/l	5		0.1	DS/EN 25814	

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011.

Kopi til:

Balka Strand Vandværk, Anne-Lis Grønvald Bentsen, Vestre Strandvej 23, 3730 Neksø
Bornholms Regionskommune, Hans Ole Bech, Skovløggen 4, 3770 Allinge
Bornholms Regionskommune, teknikogmiljoe@brk.dk, Skovløggen 4, 3770 Allinge
Bornholms Regionskommune, Trine Koch, Skovløggen 4, 3770 Allinge

05.07.2013

Kundecenter
Tel 70224256
Rentvand@eurofins.dk


Annette Vendel
Kunderådgiver

Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL.: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

**): Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.