

**Ullerslev Vandværk**  
**Svendborgvej 7**  
**5540 Ullerslev**  
**Att.: Søren Thor**
**Rapportnr.:** AR-17-CA-00539425-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-00539425  
**Kundenr.:** CA0004121  
**Modt. dato:** 02.05.2017

## Analyserapport

**Prøvested:** Ullerslev Vandværk - Ledningsnet - 82821 - V02200055 / 4489000499  
**Udtagningsadresse:** Svendborgvej 7., 5540 Ullerslev  
**Prøvetype:** Drikkevand - Begrænset kontrol  
**Prøveudtagning:** 02.05.2017 kl. 13:30  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø Vand A/S VEK  
**Analyseperiode:** 02.05.2017 - 06.05.2017

**Prøvemærke:** Kælder.

Lab prøvenr:	80441076	Enhed	Kravværdier **		DL.	Metode	⊞)Um (%)
			Min.	Max.			
<b>Mikrobiologi</b>							
Coliforme bakterier 37°C	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	Colilert Quanti Tray	0.25 <sup>o)</sup>
Escherichia coli	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	Colilert Quanti Tray	0.25 <sup>o)</sup>
Kimtal ved 22°C	< 1	CFU/ml		200	1	ISO 6222:1999	0.15 <sup>o)</sup>
<b>Metaller</b>							
Jern (Fe)	< 0.01	mg/l		0.2	0.01	SM 3120 ICP-OES	30
<b>Oplysninger fra prøvetager</b>							
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS ISO 5667-5, DS/EN ISO 19458	A
Vandtemperatur	10.4	°C				DS/EN ISO 19458	A
pH	7.2	pH	7	8.5		DS/EN ISO 10523	A
Ledningsevne	94	mS/m			0.1	DS/EN 27888	A
Iltindhold	9.3	mg/l	5		0.1	DS/EN ISO 5814	A
Prøvens farve	Farveløs					* Visuel	A
Prøvens klarhed	Klar					* Visuel	A
Prøvens lugt	Ingen					* Organoleptisk	A
Prøvens smag	Normal					* Organoleptisk	A

**Underleverandør:**

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 802 af 1. juni 2016.

**Kopi til:**

Nyborg Kommune, Irene Andersen, Torvet 1, 5800 Nyborg  
 Nyborg Kommune, Kopimodtager drikkevand, Torvet 1, 5800 Nyborg

06.05.2017

Kundecenter  
 Tlf: 70224256  
 Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø A/S  
 Kundecenter

**Tegnforklaring:**

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL.: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

⊞): udført af underleverandør

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

<sup>o)</sup>: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

\*\*): Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 802 af 1. juni 2016.

**Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).**

**Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.**