

Balka Strand Vandværk
Vestre Strandvej 23
3730 Neksø
Att.: Jens Haagenzen
Rapportnr.: AR-17-CA-00591968-01
Batchnr.: EUDKVE-00591968
Kundenr.: CA0004200
Modt. dato: 26.09.2017

Analyserapport

Prøvested: Balka Strand Vandværk Vandværket - 122093 - V20002700 / 4405002700
Prøvetype: Drikkevand - Andet
Prøveudtagning: 26.09.2017 kl. 11:30
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S VEK
Analyseperiode: 26.09.2017 - 02.10.2017

Prøvemærke: Afgang vandværk.

Lab prøvenr:	80486127	Enhed	Kravværdier **		DL.	Metode	⌘)Um (%)
			Min.	Max.			
Pesticider							
Chloridazon	< 0.01	µg/l	0.1	0.01	M 0336 LC-MS/MS	10	
Chloridazon, desphenyl-	< 0.01	µg/l	0.1	0.01	M 0336 LC-MS/MS	15	
Chloridazon, methyl-desphenyl-	< 0.01	µg/l	0.1	0.01	M 0336 LC-MS/MS	30	
Oplysninger fra prøvetager							
Akkrediteret prøvetagning	Ja				DS ISO 5667-5, DS/EN ISO 19458	A	

Underleverandør:

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 802 af 1. juni 2016.

Kopi til:

Balka Strand Vandværk, Fakturamodtager, Vestre Strandvej 23, 3730 Neksø
 Balka Strand Vandværk, Tino Mortensen, Vestre Strandvej 23, 3730 Neksø
 Bornholms Regionskommune, Center for Teknik og Miljø*, Skovløkken 4, 3770 Allinge
 Bornholms Regionskommune, Trine Koch, Skovløkken 4, 3770 Allinge

02.10.2017

Kundecenter
 Tlf: 70224256
 Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø A/S
 Kundecenter

Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL.: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

⌘): udført af underleverandør

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

**): Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 802 af 1. juni 2016.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.