

Vandforsyningen Østlolland A.M.B.A
Industriparken 4 A
4800 Nykøbing F
Att.: Rapport-, varslings- og
fakturamodtager

Rapportnr.: AR-19-CA-00868365-01
Batchnr.: EUDKVE-00868365
Kundenr.: CA0004102
Modt. dato: 06.09.2019

Analyserapport

Prøvested:	Vandforsyningen Østlolland - Ledningsnet - 55809 - V02001300 / 4369001399		
Udtagningsadresse:	Vibehaven 500, 4800 Nykøbing F.		
Prøvetype:	Drikkevand - Driftskontrol		
Prøveudtagning:	06.09.2019 kl. 12:25		
Prøvetager:	Eurofins Miljø Vand A/S	KIJ	
Analyseperiode:	06.09.2019 - 11.09.2019		

Prøvemærke:	Lab prøvenr:	80690374	Enhed	Kravværdier **		DL.	Metode	Urel (%)
				Min.	Max.			
Prøvemærke: Køkken								
Mikrobiologi								
	Escherichia coli	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	Colilert Quanti Tray	0.25 ^{o)}
	Coliforme bakterier 37°C	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	Colilert Quanti Tray	0.25 ^{o)}
	Enterokokker	< 1	CFU/100 ml		i.m.	1	ISO 7899-2:2000	0.11 ^{o)}
	Kimtal ved 22°C	2	CFU/ml	200		1	ISO 6222:1999	0.15 ^{o)}
Uorganiske forbindelser								
	Nitrit	< 0.001	mg/l	0.1		0.001	SM 17. udg. 4500-NO2 (B)	15
Metaller								
	Aluminium (Al)	1.0	µg/l	200		0.2	DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS	20
	Arsen (As)	0.043	µg/l	5		0.03	DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS	20
	Bly (Pb)	0.20	µg/l	5		0.025	DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS	20
	Cadmium (Cd)	0.0038	µg/l	3		0.003	DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS	20
	Chrom (Cr)	< 0.03	µg/l	50		0.03	DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS	20
	Kobber (Cu)	34	µg/l	2000		0.03	DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS	20
	Nikkel (Ni)	0.27	µg/l	20		0.03	DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS	20
	Zink (Zn)	69	µg/l	3000		0.3	DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS	20
Oplysninger fra prøvetager								
	Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS ISO 5667-5, DS/EN ISO 19458	A
	Prøvetagning efter flush	Udført					DS ISO 19458, DS ISO 5667-5	A

Underleverandør:

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

De angivne kravværdier er vejledende, da prøven er udtaget efter flush (gennemskylning).

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 524 af 1. maj 2019.

Kopi til:

Guldborgsund Kommune, Kopimodtager drikkevand, Parkvej 37, 4800 Nykøbing F

Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

⊠): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

^{o)}: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

**): Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 524 af 1. maj 2019.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

Vandforsyningen Østlolland A.M.B.A
Industriparken 4 A
4800 Nykøbing F
Att.: Rapport-, varslings- og
fakturamodtagerRapportnr.: AR-19-CA-00868365-01
Batchnr.: EUDKVE-00868365
Kundenr.: CA0004102
Modt. dato: 06.09.2019

Analyserapport

Prøvested: Vandforsyningen Østlolland - Ledningsnet - 55809 - V02001300 / 4369001399
Udtagningsadresse: Vibehaven 500, 4800 Nykøbing F.
Prøvetype: Drikkevand - Driftskontrol
Prøveudtagning: 06.09.2019 kl. 12:25
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S KIJ
Analyseperiode: 06.09.2019 - 11.09.2019

Prøvemærke: Køkken

Lab prøvenr:	80690374	Enhed	Kravværdier **		DL.	Metode	⊞) Urel (%)
			Min.	Max.			

11.09.2019

Kundecenter
Tlf: 70224256
Rentvand@eurofins.dkEurofins Miljø A/S
Kundecenter**Tegnforklaring:**

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

⊞): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

**): Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 524 af 1. maj 2019.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).**Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.**