

**Greve Kommune**  
**Rådhusolmen 10**  
**2670 Greve**  
**Att.: Kopi badevand**

**Rapportnr.:** AR-20-CA-20028715-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-20028715  
**Kundenr.:** CA0002188  
**Modt. dato:** 31.08.2020

## Analyserapport

**Prøvetype:** Badevand (salt)  
**Prøvested:** Ll. Vejleå (kontrolst.) - 440 / 5253100100  
**Prøvedtagning:** 31.08.2020 kl. 10:30  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø Vand A/S KDG7  
**Analyseperiode:** 31.08.2020 - 02.09.2020

Lab prøvenr:	835-2020-80863326	Enhed	DL.	Metode	Urel (%)
<b>Mikrobiologi</b>					
Escherichia coli	270	MPN/100 ml	15	ISO 9308-3:1998	0.25 <sup>o)</sup>
Intestinale enterokokker	30	MPN/100 ml	15	ISO 7899-1:1998	0.25 <sup>o)</sup>
<b>Oplysninger fra prøvetager</b>					
Akkrediteret prøvetagning	Ja			DS/EN ISO 19458	A
pH	7.7	pH		DS/EN ISO 10523	A
Vandtemperatur	17.7	°C		DS/EN ISO 19458	A
Vanddybde	>1	m		* Visuel	A
Sigtdybde	>1	m		* Visuel	A
Antal badende	Ingen			* Visuel	A
Nedbør på dagen	Ingen			* Visuel	A
Skydække	4/8 af himlen dækket af skyer			* Visuel	A
Vindstyrke	Let vind			* Visuel	A
Vind fra	N			* Visuel	A
Strøm fra	NØ			* Visuel	A
Strandkvalitet	Ingen bemærkninger			* Visuel	A
Vandkvalitet	Ingen bemærkninger			* Visuel	A

### Underleverandør:

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

### Kopi til:

Greve Kommune , Sanne Holst, Rådhusolmen 10, 2670 Greve

02.09.2020

Kundecenter  
Tlf: 70224256  
Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø A/S  
Kundecenter

### Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

²): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.