

Strøby Ladeplads Vandværk  
Løvsangervej 8  
4671 Strøby  
Att.: Frede Zeiler

Rapportnr.: AR-21-CA-21036942-01  
Batchnr.: EUDKVE-21036942  
Kundenr.: CA0003817  
Modt. dato: 12.04.2021

## Analyserapport

**Prøvested:** Strøby Ladeplads Vandværk - Vandværket - 105098 - V02002000 / 4272002000  
**Prøvetype:** Drikkevand - Andet  
**Prøveudtagning:** 12.04.2021 kl. 12:43  
**Prøvetager:** Rekvirenten HB  
**Analyseperiode:** 12.04.2021 - 20.04.2021

### Prøvemærke:

Lab prøvenr:	835-2021- 80938616	Enhed	Kravværdier **		DL.	Metode	Urel (%)
			Min.	Max.			
<b>Uorganiske forbindelser</b>							
Fluorid	1.2	mg/l		1.5	0.05	SM 17. udg. 4500-F- (E)	15
<b>Pesticider</b>							
BAM (2,6-dichlorbenzamid)	0.13	! µg/l		0.1	0.01	M 0336 LC-MS/MS	30
N,N-dimethylsulfamid, DMS	0.22	! µg/l		0.1	0.01	M 0336 LC-MS/MS	30
<b>Oplysninger fra rekvirent</b>							
Akkrediteret prøvetagning	Nej					*	

Resultater mærket **!** overholder ikke kravværdierne i Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 1070 af 28. oktober 2019.  
Vurdering af resultater jf. BEK nr 1070 af 28/10/2019 er vejledende, da prøvetagningen ikke er udført akkrediteret.

### Kopi til:

Strøby Ladeplads Vandværk , Henning Berner, Kystvejen 308, 4671 Strøby  
Strøby Ladeplads Vandværk , Susanne Petersen, Kystvejen 308, 4671 Strøby

20.04.2021

Kundecenter  
Tlf: 70224256  
Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø A/S  
Kundecenter

### Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

\*\*): Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 1070 af 28. oktober 2019.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.