

Hejlsminde Vandværk
Gl. Hejlsmindevej 8
6100 Haderslev
Att.: Christian Rasmussen

Rapportnr.: AR-21-CA-21046702-01
Batchnr.: EUDKVE-21046702
Kundenr.: CA0004257
Modt. dato: 04.05.2021

Analyserapport

Prøvested:	Hejlsminde Vandværk - Vandværket - 115955 - V20001400 / 4509001400		
Prøvetype:	Drikkevand - Mikrobiologisk kontrol		
Prøveudtagning:	04.05.2021 kl. 11:35		
Prøvetager:	Eurofins Miljø Vand A/S P8KY		
Analyseperiode:	04.05.2021 - 08.05.2021		

Prøvemærke:	Afg vv					
Lab prøvenr:	835-2021-80904220	Enhed	Kravværdier ** Min. Max.	DL.	Metode	Urel (%)
Opfølgning til Lab prøvenr:	835-2021-80904212			*		
Mikrobiologi						
Coliforme bakterier 37°C	< 1	MPN/100 ml	i.m.	1	ISO 9308-2:2012	0.25 ^{o)}
Escherichia coli	< 1	MPN/100 ml	i.m.	1	ISO 9308-2:2012	0.25 ^{o)}
Kimtal ved 22°C	200	CFU/ml	200	1	ISO 6222:1999	0.15 ^{o)}
Oplysninger fra prøvetager						
Akkrediteret prøvetagning	Ja				DS ISO 5667-5,MST - Drikkevand. M: A	
Prøvetagning efter flush	Udført				DS ISO 19458,DS ISO 5667-5,MST - A	

Underleverandør:

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

De angivne kravværdier er vejledende, da prøven er udtaget på vandværket efter flush (gennemskylning).

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 1070 af 28. oktober 2019.

Kopi til:

Kolding Kommune , Kopimodtager drikkevand, Nytorv 11, 6000 Kolding

08.05.2021

Kundecenter
Tlf: 70224256
Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø A/S
Kundecenter

Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

⌘): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

^{o)}: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

**): Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 1070 af 28. oktober 2019.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.