

**AquaDjurs A/S**  
Langagervej 12  
8500 Grenaa  
Att.: AquaDjurs A/S

**Rapportnr.:** AR-21-CA-21063678-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-21063678  
**Kundenr.:** CA0006106  
**Modt. dato:** 14.06.2021

## Analyserapport

**Prøvested:** Tøjstrupvejens VV - Spangshusevej 2B, taphane - 79558 - / 4735003997  
**Udtagningsadresse:** Spangshusevej 2B, 8961 Allingåbro  
**Prøvetype:** Drikkevand - Andet  
**Prøveudtagning:** 14.06.2021 kl. 07:30  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø Vand A/S DBCN  
**Analyseperiode:** 14.06.2021 - 15.06.2021

**Prøvemærke:** Køkken

Lab prøvenr:	835-2021-80934450	Enhed	Kravværdier **		DL.	Metode	n) Urel (%)
			Min.	Max.			

### Mikrobiologi

Coliforme bakterier 37°C	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	ISO 9308-2:2012	0.25 <sup>o)</sup>
Escherichia coli	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	ISO 9308-2:2012	0.25 <sup>o)</sup>

### Oplysninger fra prøvetager

Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS ISO 5667-5, MST - Drikkevand. M: A	
Prøvetagning uden flush	Udført					DS ISO 19458, DS ISO 5667-5	A

### Underleverandør:

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 1070 af 28. oktober 2019.

### Kopi til:

Norddjurs Kommune, Kopimodtager drikkevand, Torvet 3, 8500 Grenaa

15.06.2021

Kundecenter  
Tlf: 70224256  
Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø A/S  
Kundecenter

### Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

n): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

<sup>o)</sup>: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

\*\*): Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 1070 af 28. oktober 2019.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.