

Hovedgård Vandværk
Frysvej 18
8732 Hovedgård
Att.: Peter Skovgård

Rapportnr.: AR-22-CG-22014405-01
Batchnr.: EUDKVE-22014405
Kundenr.: CA0003789
Modt. dato: 08.02.2022

Analyserapport

Prøvested:	Hovedgård Vandværk - Ledningsnet - 72296 - V20000400 / 4609000799		
Udtagningsadresse:	Horsensvej 46, 8732 Hovedgård		
Prøvetype:	Drikkevand - Mikrobiologisk kontrol		
Prøveudtagning:	08.02.2022 kl. 09:35		
Prøvetager:	Eurofins Miljø Vand A/S DMJ2		
Analyseperiode:	08.02.2022 - 12.02.2022		

Prøvemærke:		Personalerum					
Lab prøvenr:	835-2021-81054789	Enhed	Kravværdier **		DL.	Metode	Urel (%)
			Min.	Max.			
Mikrobiologi							
Coliforme bakterier 37°C	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	ISO 9308-2:2012	A 0.25%
Escherichia coli	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	ISO 9308-2:2012	A 0.25%
Enterokokker	< 1	CFU/100 ml		i.m.	1	ISO 7899-2:2000	A 0.11%
Kimtal ved 22°C	< 1	CFU/ml		200	1	ISO 6222:1999	A 0.15%
Oplysninger fra prøvetager							
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS ISO 5667-5,MST-Drikkevand. Mai	
Prøvetagning efter flush	Udført					DS ISO 19458,DS ISO 5667-5,MST-I	

Underleverandør:

A: Eurofins Miljø A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

De angivne kravværdier er vejledende, da prøven er udtaget efter flush (gennemskylning).

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bek.nr. 2361 af 26. november 2021 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Kopi til:

Horsens Kommune , Kopimodtager drikkevand, Rådhusvej 4, 8700 Horsens
Hovedgård Vandværk , Hanne Nielsen, Frysvej 18, 8732 Hovedgård
Hovedgård Vandværk , Lene Kraglund, Frysvej 18, 8732 Hovedgård

12.02.2022

Kundecenter
Tlf: 70224256
Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø Vand A/S
Kundecenter

Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

u): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

^{o)}: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

**): Miljøministeriets bek.nr. 2361 af 26. november 2021 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.