

Møllehave Vandværk
Drosselvej 7, Kraghave
4800 Nykøbing F
Att.: Rapport- og fakturamodtager

Rapportnr.: AR-22-CG-22027320-01
Batchnr.: EUDKVE-22027320
Kundenr.: CA0003821
Modt. dato: 10.03.2022

Analyserapport

Prøvested: Møllehave Vandværk - Forbruger, taphane - 55802 - / 4369000699T
Udtagningsadresse: Drosselvej 20, 4800 Nykøbing F.
Prøvetype: Drikkevand - Mikrobiologisk kontrol
Prøveudtagning: 10.03.2022 kl. 12:50
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S DKIJ
Analyseperiode: 10.03.2022 - 14.03.2022

Prøvemærke: Køkken

| Lab prøvenr: | 835-2021-81061387 | Enhed | Kravværdier ** | | DL. | Metode | n) Urel (%) |
|-----------------------------------|-------------------|------------|----------------|------|-----|------------------------------------|----------------------|
| | | | Min. | Max. | | | |
| Opfølgning til Lab prøvenr: | 835-2021-81061360 | | | | * | | A |
| Mikrobiologi | | | | | | | |
| Coliforme bakterier 37°C | < 1 | MPN/100 ml | | i.m. | 1 | ISO 9308-2:2012 | B 0.25 ^{o)} |
| Escherichia coli | < 1 | MPN/100 ml | | i.m. | 1 | ISO 9308-2:2012 | B 0.25 ^{o)} |
| Kimtal ved 22°C | 21 | CFU/ml | | 200 | 1 | ISO 6222:1999 | B 0.15 ^{o)} |
| Oplysninger fra prøvetager | | | | | | | |
| Akkrediteret prøvetagning | Ja | | | | | DS ISO 5667-5, MST-Drikkevand. Mai | |
| Prøvetagning uden flush | Udført | | | | | DS ISO 19458, DS ISO 5667-5 | |

Underleverandør:

A: Eurofins Miljø A/S
B: Eurofins Miljø A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bek.nr. 2361 af 26. november 2021 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Kopi til:

Guldborgsund Kommune, Kopimodtager drikkevand, Parkvej 37, 4800 Nykøbing F
Møllehave Vandværk, Bent Hemmingsen, Drosselvej 7, Kraghave, 4800 Nykøbing F

14.03.2022

Kundecenter
Tlf: 70224256
Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø Vand A/S
Kundecenter

Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

n): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

^{o)}: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

**): Miljøministeriets bek.nr. 2361 af 26. november 2021 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.