

**Klejs Vandværk**  
**Bjerrevej 455, Klejs**  
**7130 Juelsminde**  
**Att.: Sten Poulsen**

**Rapportnr.:** AR-22-CG-22049836-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-22049836  
**Kundenr.:** CA0003656  
**Modt. dato:** 05.05.2022

## Analyserapport

**Prøvested:** Klejs Vandværk - Holstdalvej 1, taphane - 72723 - / 4619000998  
**Udtagningsadresse:** Holstdalvej 1, 7130 Juelsminde  
**Prøvetype:** Drikkevand - Gruppe A parametre  
**Prøveudtagning:** 05.05.2022 kl. 10:29  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø Vand A/S WH7E  
**Analyseperiode:** 05.05.2022 - 09.05.2022

**Prøvemærke:** Tekøkken

| Lab prøvenr:                      | 835-2022-81076582 | Enhed      | Kravværdier ** |      | DL.  | Metode                             | n) Urel (%) |                    |
|-----------------------------------|-------------------|------------|----------------|------|------|------------------------------------|-------------|--------------------|
|                                   |                   |            | Min.           | Max. |      |                                    |             |                    |
| Farvetal, Pt                      | 1.4               | mg Pt/l    |                | 15   | 1    | DS/EN ISO 7887:2012, metode C      | A           | 15                 |
| Turbiditet                        | 0.05              | FNU        |                | 1    | 0.05 | DS/EN ISO 7027-1: 2016.            | A           | 15                 |
| <b>Mikrobiologi</b>               |                   |            |                |      |      |                                    |             |                    |
| Coliforme bakterier 37°C          | < 1               | MPN/100 ml |                | i.m. | 1    | ISO 9308-2:2012                    | A           | 0.25 <sup>o)</sup> |
| Escherichia coli                  | < 1               | MPN/100 ml |                | i.m. | 1    | ISO 9308-2:2012                    | A           | 0.25 <sup>o)</sup> |
| Kimtal ved 22°C                   | 5                 | CFU/ml     |                | 200  | 1    | ISO 6222:1999                      | A           | 0.15 <sup>o)</sup> |
| <b>Metaller</b>                   |                   |            |                |      |      |                                    |             |                    |
| Jern (Fe)                         | < 0.01            | mg/l       |                | 0.2  | 0.01 | SM 3120 ICP-OES                    | A           | 20                 |
| <b>Oplysninger fra prøvetager</b> |                   |            |                |      |      |                                    |             |                    |
| Akkrediteret prøvetagning         | Ja                |            |                |      |      | DS ISO 5667-5, MST-Drikkevand. Mai |             |                    |
| pH                                | 7.4               | pH         | 7              | 8.5  |      | DS/EN ISO 10523:2012               |             |                    |
| Prøvetagning uden flush           | Udført            |            |                |      |      | DS ISO 19458, DS ISO 5667-5        |             |                    |
| Vandtemperatur                    | 9.9               | °C         |                |      |      | DS/EN ISO 19458:2006               |             |                    |
| Ledningsevne ved 20°C             | 550               | µS/cm      |                | 2500 | 15   | DS/EN 27888:2003 (ved 20°C)        |             |                    |
| Prøvens lugt                      | Ingen             |            |                |      |      | * Organoleptisk                    |             |                    |
| Prøvens smag                      | Normal            |            |                |      |      | * Organoleptisk                    |             |                    |

### Underleverandør:

A: Eurofins Miljø A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bek.nr. 2361 af 26. november 2021 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

### Kopi til:

Hedensted Kommune, Kopimodtager drikkevand, Niels Espes Vej 8, 8722 Hedensted

09.05.2022

Kundecenter  
Tlf: 70224256  
Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø Vand A/S  
Kundecenter

### Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

n): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

<sup>o)</sup>: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

\*\*): Miljøministeriets bek.nr. 2361 af 26. november 2021 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.