

AquaDjurs A/S
Langagervej 12
8500 Grenaa
Att.: AquaDjurs A/S
Rapportnr.: AR-22-CG-22073562-01
Batchnr.: EUDKVE-22073562
Kundenr.: CA0006106
Modt. dato: 28.06.2022

Analyserapport

Prøvested:	Udbyhøj - Havvejen 17, taphane - 193196 - / 4735000190		
Udtagningsadresse:	Havvejen 17, 8950 Ørsted		
Prøvetype:	Drikkevand - Mikrobiologisk kontrol		
Prøveudtagning:	28.06.2022 kl. 12:00		
Prøvetager:	Eurofins Miljø Vand A/S	DSN5	
Analyseperiode:	28.06.2022 - 29.06.2022		

Prøvemærke:		Bryggers					
Lab prøvenr:	835-2021-80936135	Enhed	Kravværdier **		DL.	Metode	*) Urel (%)
			Min.	Max.			
Mikrobiologi							
Coliforme bakterier 37°C	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	ISO 9308-2:2012	A 0.25%
Escherichia coli	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	ISO 9308-2:2012	A 0.25%
Oplysninger fra prøvetager							
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS ISO 5667-5,MST-Drikkevand. Manual for prøvetagning (v4,2017)	
Prøvetagning uden flush	Udført					DS ISO 19458,DS ISO 5667-5	

Underleverandør:

A: Eurofins Miljø A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bek.nr. 2361 af 26. november 2021 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Kopi til:

Norddjurs Kommune , Kopimodtager drikkevand, Torvet 3, 8500 Grenaa

29.06.2022

Kundecenter
Tlf: 70224256
Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø Vand A/S
Kundecenter

Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

n): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

^{o)}: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

**): Miljøministeriets bek.nr. 2361 af 26. november 2021 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.