

Stavtrup Vandværk Amba
Råhøjen 7
8260 Viby J
Att.: Kim R. Dalsgaard
Rapportnr.: AR-22-CG-22087919-01
Batchnr.: EUDKVE-22087919
Kundenr.: CA0004597
Modt. dato: 04.08.2022

Analyserapport

Prøvested:	Stavtrup vandværk - Fredensborgparken 5, tap - 80633 - / 4751024394						
Udtagningsadresse:	Fredensborgparken 5, 8260 Viby J.						
Prøvetype:	Drikkevand - Gruppe A parametre						
Prøveudtagning:	04.08.2022 kl. 10:45						
Prøvetager:	Eurofins Miljø Vand A/S WH7E						
Analyseperiode:	04.08.2022 - 08.08.2022						
Prøvemærke:	Bryggers						
Lab prøvenr:	835-2022-81131014	Enhed	Kravværdier **		DL.	Metode	n) Urel (%)
			Min.	Max.			
Farvetal, Pt	2.8	mg Pt/l		15	1	DS/EN ISO 7887:2012, metode C	A 15
Turbiditet	< 0.05	FNU		1	0.05	DS/EN ISO 7027-1: 2016.	A 15
Mikrobiologi							
Coliforme bakterier 37°C	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	ISO 9308-2:2012	0.25 ^{o)}
Escherichia coli	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	ISO 9308-2:2012	0.25 ^{o)}
Kimtal ved 22°C	3	CFU/ml		200	1	ISO 6222:1999	0.15 ^{o)}
Metaller							
Jern (Fe)	< 0.01	mg/l		0.2	0.01	SM 3120 ICP-OES	A 20
Oplysninger fra prøvetager							
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS ISO 5667-5, MST-Drikkevand. Manual for prøvetagning (v4,2017)	
pH	7.4	pH	7	8.5		DS/EN ISO 10523:2012	
Prøvetagning uden flush	Udført					DS ISO 19458, DS ISO 5667-5	
Vandtemperatur	18.4	°C				DS/EN ISO 19458:2006	
Ledningsevne ved 20°C	530	µS/cm		2500	15	DS/EN 27888:2003 (ved 20°C)	
Prøvens lugt	Ingen					* Organoleptisk	
Prøvens smag	Normal					* Organoleptisk	

Underleverandør:

A: Eurofins Miljø A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bek.nr. 972 af 21. juni 2022 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Kopi til:

Stavtrup Vandværk Amba , Anette Yde Holst, Råhøjen 7, 8260 Viby J
Stavtrup Vandværk Amba , Esben Gerdes, Råhøjen 7, 8260 Viby J
Stavtrup Vandværk Amba , Formanden, Råhøjen 7, 8260 Viby J
Stavtrup Vandværk Amba , Kasserer@stavtrupvand.dk, Råhøjen 7, 8260 Viby J
Stavtrup Vandværk Amba , Rapport- og fakturamodtager, Råhøjen 7, 8260 Viby J
Stavtrup Vandværk Amba , Sven Hagen Madsen, Råhøjen 7, 8260 Viby J
Aarhus Kommune, Karen Blixens Boulevard, Kopimodtager drikkevand, Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand

Tegnforklaring:

<: mindre end
>: større end
#: ingen parametre er påvist
DL: Detektionsgrænse
*): Ikke omfattet af akkrediteringen
i.p.: ikke påvist
i.m.: ikke målelig
n): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

^{o)}: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

**): Miljøministeriets bek.nr. 972 af 21. juni 2022 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

Stavtrup Vandværk Amba
Råhøjen 7
8260 Viby J
Att.: Kim R. Dalsgaard
Rapportnr.: AR-22-CG-22087919-01
Batchnr.: EUDKVE-22087919
Kundenr.: CA0004597
Modt. dato: 04.08.2022

Analyserapport

Prøvested: Stavtrup vandværk - Fredensborgparken 5, tap - 80633 - / 4751024394
Udtagningsadresse: Fredensborgparken 5, 8260 Viby J.
Prøvetype: Drikkevand - Gruppe A parametre
Prøveudtagning: 04.08.2022 kl. 10:45
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S WH7E
Analyseperiode: 04.08.2022 - 08.08.2022

Prøvemærke: Bryggers

Lab prøvenr:	835-2022- 81131014	Enhed	Kravværdier **		DL.	Metode	Urel (%)
			Min.	Max.			

08.08.2022

Kundecenter
Tlf: 70224256
Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø Vand A/S
Kundecenter

Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

⌘): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

^o): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

**): Miljøministeriets bek.nr. 972 af 21. juni 2022 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.