

Øster Alling Vandværk
Ringvej 6, Øster Alling
8963 Auning
Att.: Bjarne Viftrup

Rapportnr.: AR-22-CG-22127196-01
Batchnr.: EUDKVE-22127196
Kundenr.: CA0007469
Modt. dato: 22.11.2022

Analyserapport

Prøvested: Øster Alling Vandværk - Allingkærvej 1, taphane - 80316 - / 4747002297
Udtagningsadresse: Allingkærvej 1, 8963 Auning
Prøvetype: Drikkevand - Andet
Prøveudtagning: 22.11.2022 kl. 10:12
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S DSN5
Analyseperiode: 22.11.2022 - 23.11.2022

Prøvemærke: Malkerum

Lab prøvenr:	835-2021-80936380	Enhed	Kravværdier **		DL.	Metode	n) Urel (%)
			Min.	Max.			

Mikrobiologi

Coliforme bakterier 37°C	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	ISO 9308-2:2012	A 0.25 ^{o)}
Escherichia coli	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	ISO 9308-2:2012	A 0.25 ^{o)}

Oplysninger fra prøvetager

Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS ISO 5667-5, MST-Drikkevand. Manual for prøvetagning (v4,2017)	
Prøvetagning uden flush	Udført					DS ISO 19458, DS ISO 5667-5	

Underleverandør:

A: Eurofins Miljø A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bek.nr. 1383 af 3. oktober 2022 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Kopi til:

AquaDjurs A/S, Kitsie Lund, Langagervej 12, 8500 Grenaa
Norddjurs Kommune, Kopimodtager drikkevand, Torvet 3, 8500 Grenaa
Vandværkernes Edb Service, Poul Erik Petersen, Højmarksvej 26, 6670 Holsted

23.11.2022

Kundecenter
Tlf: 70224256
Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø Vand A/S
Kundecenter

Tegnforklaring:

<: mindre end
>: større end
#: ingen parametre er påvist
DL: Detektionsgrænse
*): Ikke omfattet af akkrediteringen
i.p.: ikke påvist
i.m.: ikke målelig
n): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative målesikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

^{o)}: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

**): Miljøministeriets bek.nr. 1383 af 3. oktober 2022 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.