

Rask Mølle - Uldum Fællesvandværk
Kildevej 6
8763 Rask Mølle
Att.: Torben Wang Sørensen

Rapportnr.: AR-23-CG-23005633-01
Batchnr.: EUDKVE-23005633
Kundenr.: CA0005361
Modt. dato: 19.01.2023

Analyserapport

Prøvested:	Rask Mølle-Uldum Fællesvandværk - Ledningsnet - 184874 - V20001900 / 4627001999		
Udtagningsadresse:	Industrivej 9, 7171 Uldum		
Prøvetype:	Drikkevand - Mikrobiologisk kontrol		
Prøveudtagning:	19.01.2023 kl. 10:28		
Prøvetager:	Eurofins Miljø Vand A/S	JU8G	
Analyseperiode:	19.01.2023 - 23.01.2023		

Prøvemærke:	tekøkken						
Lab prøvenr:	835-2022-81197729	Enhed	Kravværdier **		DL.	Metode	n) Urel (%)
			Min.	Max.			
Mikrobiologi							
Coliforme bakterier 37°C	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	ISO 9308-2:2012	A 0.25%
Escherichia coli	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	ISO 9308-2:2012	A 0.25%
Kimtal ved 22°C	2	CFU/ml		200	1	ISO 6222:1999	A 0.15%
Oplysninger fra prøvetager							
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS ISO 5667-5,MST-Drikkevand. Manual for prøvetagning (v4,2017)	
Prøvetagning efter flush	Udført					DS ISO 19458,DS ISO 5667-5,MST-Drikkevand. Manual for prøvetagning (v4,2017)	

Underleverandør:

A: Eurofins Miljø A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

De angivne kravværdier er vejledende, da prøven er udtaget efter flush (gennemskylning).

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bek.nr. 1383 af 3. oktober 2022 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Kopi til:

Hedensted Kommune, Kopimodtager drikkevand, Niels Espes Vej 8, 8722 Hedensted
Rask Mølle - Uldum Fællesvandværk, Karl Christiansen, Kildevej 6, 8763 Rask Mølle
Rask Mølle - Uldum Fællesvandværk, Svend Thorgaard Bach, Kildevej 6, 8763 Rask Mølle

23.01.2023

Kundecenter
Tlf: 70224256
Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø Vand A/S
Kundecenter

Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

n): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

^{o)}: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

**): Miljøministeriets bek.nr. 1383 af 3. oktober 2022 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.